

MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUUB/123335/2025

JID: 143722/2025/MUUB

Spisová zn.: MUUB/121751/2025

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vyřizuje: Libor Manda, DiS.

Telefon: 572 805 236

E-mail: libor.manda@ub.cz

Datum: 11.12.2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu **MĚÚ UHERSKÝ BROD – DODÁVKA INTERIÉRU** poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu dodavatele.

Dotaz č. 1:

D.1.1.2.4 - STŮL MÍSTOSTAROSTA ELEKTRICKÁ POLOHOVATELNÁ PODNOŽ PŘÍPADNĚ NÁHRADA ZA FIXNÍ PODNOŽ Budeme kalkulovat fixní podnož, je to jak v pořádku?

Odpověď č. 1:

Zadavatel dopřesňuje truhlářský výrobek D.1.1.2.4 – Stůl místostarosta s požadavkem na elektronickou polohovatelnou podnož.

Dotaz č. 2:

Šuplíky: Všechny šuplíky vyrobit na pokos Šuplík má naložené čelo a požadovanou konstrukci korpusu na pokos, což nedává smysl. Toto řešení pouze celé dílo prodraží a nepřinese žádnou přidanou hodnotu, či vizuální efekt. Budeme počítat spoje korpusu natupo + naložené čelo, je to tak v pořádku?

Odpověď č. 2:

Zadavatel dopřesňuje provedení truhlářských výrobků v rozsahu šuplíků a to v provedení spojů na tupo.

Dotaz č. 3:

Pokud dle návrhu do lamina vyfrézujeme 40mm široké štěrby, nelze tyto běžně vylepit hranou, a proto uvnitř štěrbin zůstane viditelná surová dřevotříska. Pro zachování navrženého designu by bylo nutné změnit vstupní materiál

Odpověď č. 3:

Zadavatel předepisuje provedení krytů topení z kompaktní desky s barevným jádrem dle doplněné specifikace uvedené v výpisu truhlářských výrobků.

Příloha: Výpis truhlářských výrobků - Nový

Ing. Petr Velecký
vedoucí Odboru rozvoje města