



NAPÁJOVÁ SÚSTAVA, ROZVODNÁ SIŤ:
3/PEN AC 400V/230V 50Hz, TN-C-S

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP : SKRÍŇOVÝ
 PREVEDENIE: NÁSTENNÝ
 KRYTIE: IP54
 ROZMERY: 1200x2100x300 mm
 PRÍSTUP: SPREDU
 FARBA: TYPOVÁ
 PRÍVOD: ZDOLA
 VÝVODY: ZDOLA, ZHORA

Pi = 48,0 kW
 Ps = 30,0 kW
 β = 0,6

TECHNICKÉ ÚDAJE

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
 VYPRACOVÁVAL
 KONTROLOVAL
 IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 KORNÁRSKA 14/2,4, 832 03 BRATISLAVA
 ING. MILAN HOŠŤ
 JAKUB HOŠŤ
 KOSTELKA
 MUZTP0-DRS-C-0000-40200-605-X

OBJEKT
402
 GARÁŽE TROLEJBUSOV

ČASŤ OBJEKTU
600
 ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVODY

NÁZOV PRÍLOHY
ROZVÁDZAČ 402RH1

PREŠOVSKÝ
 PREŠOV
 LUBOTICE
 S-JTSK v real. JTSK
 Bpv
 06/2023
 84L
 1300
 DRS/DVZ
 8674-00
 605

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	POPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY
MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

OBEDNÁVATEĽ

 DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
 BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ

 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 KORNÁRSKA 14/2,4, 832 03 BRATISLAVA
 ZODPOVEDNÁ OSOBA
 Hlavný inžinier projektu Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ZODRUŽENIE MÚZ PREŠOV
 VEDÚCI ČLEN ZODRUŽENIA
 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
 KORNÁRSKA 14/2,4, 832 03 BRATISLAVA
 ZODPOVEDNÁ OSOBA
 Ing. MICHAL BOČORA
 Hlavný inžinier projektu Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY
 8674-00