



Jednovýložník



Trojvýložník



Dvojvýložník

Základné technické údaje :  
3/N/PE - AC 400V/230V, 50Hz, TN-S  
2 DC 600/750V + a - pól v trolejovom vodiči

- VO  
- trolejbus

- Ochrana pred úrazom el. prúdom:  
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri normálnej prevádzke:  
Ochrana pred dotykom živých častí:  
- ochrana vzdúšňými vzdialenosťami (ochrana prekážkou) STN EN 50 122-1 čl. 5.2.1, 5.3.1, 6.3.1.4  
Ochrana pred zásahom el. prúdom pri poruche:  
Ochrana pred dotykom neživých častí:  
- uzemnenie trakčnej siete pre zaťaženia v zóne trolejového vedenia STN EN 50122-1 čl.6.2.2, 1.6.2.2.2, 7.3.1  
- ochrana použitím zaťaženia triedy ochrany II alebo použitím ekvivalentnej izolácie STN EN 50 122-1 čl. 6.2.3.2, 7.3.2  
Ochrana pred zásahom el. prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41  
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl.411  
Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) - čl. 411.2:  
- podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:  
- A.1 Základná izolácia živých častí  
- A.2 Zábrany alebo kryty  
- ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) - čl. 411.3  
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1  
- samostatné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Vonkašie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE

EURÓPSKA ÚNIA  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

MINISTERSTVO  
DOPRAVY  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEL

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.  
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
KOMINÁRSKA 14/1/2.4, 832 03 BRATISLAVA

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
KOMINÁRSKA 14/1/2.4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby  
SLOVENSÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOČORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOĽ

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZAKÁZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI

DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 14/1/2.4, 832 03 BRATISLAVA

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. PETER JACKO

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. ANDREJ JACKO

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. PETER JACKO

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-62500-003-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

625

VONKAŠIE OSVETLENIE

NÁZOV PRÍLOHY

ELEKTROVÝZBROJ STOŽIARA

ČÍSLO PRÍLOHY

003

1