

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY





MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE







EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ	 DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s. BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE		
ZHOTOVITEĽ	  ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV		
	VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA	ČLEN ZDRUŽENIA	
	DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV	
	ZODPOVEDNÁ OSOBA	Ing. MICHAL BOCORA	ZODPOVEDNÁ OSOBA Ing. JOZEF ANTOL
	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ	
	ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00	



PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI		DOPRAVOPROJEKT, a.s. KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA	
	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdenek PAŠEK	PODPIS 
	VYPRACOVAL	Ing. Zdenek PAŠEK	PODPIS 
	KONTROLOVAL	Ing. arch. Zuzana MACHÁČOVÁ	PODPIS 
	IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY	MUZTP0-DRS-C-D000-40200-405-X	
ČASŤ DOKUMENTÁCIE			
OBJEKT		KRAJ	PREŠOVSKÝ
402	D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV	OKRES	PREŠOV
		KATASTER	LUBOTICE
		SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
ČASŤ OBJEKTU	400 VYKUROVANIE	DÁTUM	06/2023
		FORMÁT	
		MIERKA	
		STUPEŇ	DRS/DVZ
NÁZOV PRÍLOHY	VÝKAZ VÝMER	ČÍSLO ZÁKAZKY	8674-00
		ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
			405

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt:

D - SO 402 Garáže trolejbusov

Časť:

400 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Prešov

KS:

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ:

Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

DOPRAVOPROJEKT a.s., Kominárska 141/2,4, 832 03 BA

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne
Objekt: D - SO 402 Garáže trolejbusov
Časť: **400 - Vykurovanie**

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

PSV - PSV 0,00

795 - Lokálne vykurovanie 0,00

D1 - Vykurovacie telesá - sálavé zariadenia, tmavé trubkové plynové infražiariče 0,00

D2 - Vonkajšie prevedenie horákovových jednotiek tmavých infražiaričov vr. montáže 0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

VP - Práce navyše 0,00

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia údržbovej základne trolejbusov a výstavba meniarne

Objekt: D - SO 402 Garáže trolejbusov

Časť: **400 - Vykurovanie**

Miesto: Prešov

Dátum: 31. 7. 2023

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Prešov a.s.

Projektant: DOPRAVOPROJEKT
a.s., Kominárska
141/2,4, 832 03 BA

Zhotovitel': Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

D		PSV	PSV				0,00
D		795	Lokálne vykurovanie				0,00
D		D1	Vykurovacie telesá - sálavé zariadenia, tmavé trubkové plynové infražiarčiče				0,00
1	M	POL1	2-stupňový, izolovaný infražiarč typu TS 31 ESS, tvar I-2R, dĺžky 16,0m (alebo ekvivalent), o výkone Q=25,0-31,0 kW , hodinová spotreba plynu Hu=3,3 m3/h, pripojovací tlak plynu 2,0-5,0 kPa , účinnosť 92% , 1x230V/50Hz	ks	3,00		0,00
2	M	POL2	2-stupňový, izolovaný infražiarč typu TS 45 ESS, tvar I-2R, dĺžky 24,0m (alebo ekvivalent), o výkone Q=29,0-45,0 kW , hodinová spotreba plynu Hu=4,8 m3/h, pripojovací tlak plynu 2,0-5,0 kPa , účinnosť 92% , 1x230V/50Hz	ks	4,00		0,00
3	M	POL3	Dymovod hliníkový, bez prisávania, DN100mm , cca L=2,0m	ks	7,00		0,00
4	M	POL4	Montážne závesné príslušenstvo , elektrokabeláž	ks	7,00		0,00
5	M	POL5	Regulácia - dvojstupňové elektrické riadenie typ QR 3/2St (alebo ekvivalent)	ks	7,00		0,00
6	M	POL6	Montáž izolovaných infražiarčov vr. príslušenstva	ks	7,00		0,00
D		D2	Vonkajšie prevedenie horákovových jednotiek tmavých infražiarčov vr. montáže				0,00
7	M	POL7	Držiak horákovej jednotky	ks	7,00		0,00
8	M	POL8	Pripojovací modul infražiarča, dĺ. 2m	ks	7,00		0,00
9	M	POL9	Modul infražiarča s voliteľnou dĺžkou, 0,3-0,7m	ks	7,00		0,00
10	M	POL10	Pripojovacie koleno infražiarča 2R160/45 °	ks	14,00		0,00
11	M	POL11	Vonkajší Al kryt so strieškou vr. montáže	ks	7,00		0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
12	M	POL12	Spustenie plynových infražiarčov , revízie (PZ, EZ, dymovody)	sub	7,00		0,00

VP	Práce navyše	0,00
----	--------------	------

[illegible]