

ČÍSLO	TEXT ZMENY - ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEL



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.
BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEL

ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 14/1/2.4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOČORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

 inžinierske stavby	
------------------------	--

±0,000=251,10 m n.m.

PROJEKTANT/SPRACOVATEL ČASŤI

PRIVEL, spol. s r.o., PALKOVČOVA 4, 040 01 KOŠICE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

Ing. PETER JACKO

PODPIS

VYPRACOVAL

Ing. TOMÁŠ VASIL

PODPIS

KONTROLOVAL

Ing. PETER JACKO

PODPIS

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C- D000-4.04.00-926-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSOMNOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

404 MENIAREŇ BARDEJOVSKÁ

ČASŤ OBJEKTU

920 TECHNOLOGIA MENIARNE - 600/750 V-DC

NÁZOV PRÍLOHY

UZEMNENIE ZEMNEJ OCHRANY

KRAJ	PREŠOVSKÝ
OKRES	PREŠOV
KATASTER	LUBOTICE
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM	S-JTSK v real. JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM	Bpv
DÁTUM	06/2023
FORMÁT	2x44
MIERKA	1:250
STUPEŇ	DRS/DVZ
ČÍSLO ZÁKAZKY	2551/22
ČÍSLO SÚPRAVY	ČÍSLO PRÍLOHY
	926

Poznámka:

Zemné zemnej ochrany nesmie mať zemný odpor väčší ako 20 Ω a od ochranného vonkajšieho uzemnenia menšie musí byť vzdialený minimálne 15m.



Zemniaca tyč ZT2

LEGENDA:

Izolovaný vodič AYY 1x120 pre uzemnenie zemnej ochrany

Izolovaný vodič AYY 1x120, hl. 0,7m
pre uzemnenie zemnej ochrany

min. 5xZT2
10xSJ01

