

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

## MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



**EURÓPSKA ÚNIA**  
Kohézny fond  
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



**MINISTERSTVO**  
**DOPRAVY**  
**SLOVENSKEJ REPUBLIKY**

OBJEDNÁVATEĽ



**DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.**

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



**ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV**

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

**DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

**ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

*Macháčová*

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



KRUPA PROJEKT, s.r.o., Lipová 370/4, 91601 STARÁ TURÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. PETER KRÚPA

PODPIS

*Krupa*

VYPRACOVAL

ING. PETER KRÚPA

PODPIS

*Krupa*

KONTROLOVAL

ING. RADKO KALATA

PODPIS

*Kalata*

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40100-516-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

**D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV**

OBJEKT

**401**

**HALA PREVÁDZKOVEJ ÚDRŽBY  
TROLEJBUSOV**

ČASŤ OBJEKTU

**500 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA**

NÁZOV PRÍLOHY

**ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ**

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

**516**

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zar.č. 1 – Teplovzdušné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou tepla opráv trolejbusov</b>								
1.1		Vzduchotechnická jednotka Hoval RG-9Z-RY (alebo ekvivalent) s plynovým kondenzačným kotlom vo vonkajšom vyhotovení: PRÍVOD VZDUCHU: uzatváracia klapka so servopohonom, filter triedy filtrácie ISO ePM1 55% (F7), rekuperačný výmenník s obtokom - účinnosť 78%, ventilátor Qv=7700 m3h-1, N=4,2kW, 3x400V, 50Hz, plynový ohrievač, vykurovací výkon 70kW, vrátane komína, odvod kondenzátu 7,1 l/hod, tepelný výmenník + vodný okruh, ODVOD VZDUCHU: filter triedy filtrácie ePM10 60% M6, zmiešavacia klapka, rekuperátor, ventilátor Qv=7700 m3/h, N=4,2kW, 3x400V, 50Hz, Zariadenie s MaR, Hmotnosť: 1251 kg, Dodanie na stavbu vcelku, odvod kondenzátu. ERP 2016, 2018.	kpl	1				
1.2		Kruhový difúzor (dýza) JSR-250-SG (alebo ekvivalent), možný odklon 30°, RAL7001, lesk 30%	ks	11				
1.3		Výustka dvojradová 500x200-R1 priemyselná	ks	11				
1.4		tlmiaca vložka 1050x400	ks	1				
<b>Zar.č. 2 – Teplovzdušné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou tepla denného ošetrovania trolejbusov</b>								
2.1		Vzduchotechnická jednotka Hoval RG-9Z-RY (alebo ekvivalent) s plynovým kondenzačným kotlom vo vonkajšom vyhotovení: PRÍVOD VZDUCHU: uzatváracia klapka so servopohonom, filter triedy filtrácie ISO ePM1 55% (F7), rekuperačný výmenník s obtokom - účinnosť 78%, ventilátor Qv=7800 m3h-1, N=4,2kW, 3x400V, 50Hz, plynový ohrievač, vykurovací výkon 70kW, vrátane komína, odvod kondenzátu 7,1 l/hod, tepelný výmenník + vodný okruh, ODVOD VZDUCHU: filter triedy filtrácie ePM10 60% M6, zmiešavacia klapka, rekuperátor, ventilátor Qv=7200 m3/h, N=4,2kW, 3x400V, 50Hz, Zariadenie s MaR, Hmotnosť: 1251 kg, Dodanie na stavbu vcelku, odvod kondenzátu. ERP 2016, 2018.	kpl	1				
2.2		Ručná regulačná klapka 500x500	ks	1				
2.3		Dvojradová výustka 500x200-R1 priemyselná	ks	18				



# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Zar.č. 5 – Teplovzdušné vetranie s rekuperáciou tepla šatne muži – vodiči</b>								
5.1		Vzduchotechnická jednotka Duovent Compact DV 5100 DCA KL F7/M5 DVAV L TOP (alebo ekvivalent), Qv=3900m <sup>3</sup> /h, dPext=300Pa, filter triedy filtrácie F7 (ePM2,5 70%), protiprúdový rekuperátor s obtokom - účinnosť 91%, vodný ohrievač 6,0 kW, teplotný spád 75/60°C, zmiešavací uzol, menovitý výkon pri nominálnom prietoku 3,46 kW, 5,0A, 400V, tlmiaca vložka 4x, sifón. Zariadenie s MaR, vrátane snímačov teploty a prepojovacích káblov, šéfmontáž, oživenie, Hmotnosť: 539kg, Rozmery: 992x1927x2876mm, Dodanie na stavbu v dieloch + zmontovanie jednotky na stavbe, odvod kondenzátu. ERP 2018.	kpl	1				
5.2		Protidažďová žalúzia pozinkovaná 450x1000 so sitom a MR	ks	2				
5.3		Tlmič hluku 1000x450/1000	ks	2				
5.4		Tlmič hluku 1000x315/1000	ks	2				
5.5		Požiarna klapka FDS-3G-800x315-H2 (alebo ekvivalent)	ks	2				
5.6		Vírivý anemostat prívodný DFR-A 600x24 S + plenum box PQZ-H-RE-S (alebo ekvivalent), pripojenie Ø250	ks	7				
5.7		Vírivý anemostat odvodný DFR-A 600x24 S + plenum box PQZ-H-RE (alebo ekvivalent), pripojenie Ø250	ks	5				
5.8		Vírivý anemostat prívodný DFR-A 600x16 S + plenum box PQZ-H-RE-S (alebo ekvivalent), pripojenie Ø250	ks	1				
5.9		Tanierový ventil odvodný Ø100 + UR	ks	3				
5.10		Tanierový ventil odvodný Ø160 + UR	ks	4				
5.11		Hadica hliníková neizolovaná Ø102	bm	3				
5.12		Hadica hliníková neizolovaná Ø160	bm	4				
5.13		Hadica hliníková neizolovaná Ø254	bm	13				
5.14		Stenová mriežka MSU 25-1.0-UR 600x200 RAL9010 (alebo ekvivalent)	ks	2				
<b>Zar.č. 6 – Teplovzdušné vetranie s rekuperáciou tepla šatní ženy, muži – údržba</b>								

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.1		Vzduchotechnická jednotka Duovent Compact DV 2200 DCA KL F7/M5 DVAV P TOP (alebo ekvivalent), Qv=2230m <sup>3</sup> /h, dPext=300Pa, filter triedy filtrácie F7 (ePM2,5 70%), protiprúdový rekuperátor s obtokom – účinnosť 86%, vodný ohrievač 5,0 kW, teplotný spád 75/60°C, zmiešavací uzol, menovitý výkon pri nominálnom prietoku 1,29kW, 1,8A, 400V, tlmiaca vložka 4x, sifón. Zariadenie s MaR, vrátane snímačov teploty a prepojovacích káblov, šéfmontáž, oživenie, Hmotnosť: 319kg, Rozmery: 835x1463x1934mm, Dodanie na stavbu v dieloch + zmontovanie jednotky na stavbe, odvod kondenzátu. ERP 2018.	kpl	1				
6.2		Protidažďová žalúzia pozinkovaná 400x630 so sitom a MR	ks	1				
6.3		Tlmič hluku Ø400/900	ks	4				
6.4		Požiarna klapka FDR-3G-400-H2 (alebo ekvivalent)	ks	2				
6.5		Vírivý anemostat prívodný DFR-A 600x24 S + plenum box PQZ-H-RE-S (alebo ekvivalent), pripojenie Ø250	ks	5				
6.6		Vírivý anemostat odvodný DFR-A 600x24 S + plenum box PQZ-H-RE (alebo ekvivalent), pripojenie Ø250	ks	2				
6.7		Vírivý anemostat prívodný DFR-A 600x16 S + plenum box PQZ-H-RE-S (alebo ekvivalent), pripojenie Ø250	ks	1				
6.8		Tanierový ventil odvodný Ø100 + UR	ks	4				
6.9		Tanierový ventil odvodný Ø160 + UR	ks	2				
6.10		Tanierový ventil odvodný Ø200 + UR	ks	4				
6.11		Stenová mriežka MSU 25-1.0-UR 600x200 RAL9010 (alebo ekvivalent)	ks	4				
6.12		Hadica hliníková neizolovaná Ø102	bm	4				
6.13		Hadica hliníková neizolovaná Ø160	bm	2				
6.14		Hadica hliníková neizolovaná Ø203	bm	4				
6.15		Hadica hliníková neizolovaná Ø254	bm	8				
6.16		Protidažďová žalúzia pozinkovaná 315x800 so sitom a MR	ks	1				

**Zar.č. 7 – Teplovzdušné vetranie s rekuperáciou tepla a chladením obrobne, mechanickej dielne a údržby**

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1		Vzduchotechnická jednotka Duovent Compact DV 3600 DCA DX KL F7/M5 DVAV P TOP (alebo ekvivalent), Qv=2170m <sup>3</sup> /h, dPext=300Pa, filter triedy filtrácie F7 (ePM2,5 70%), protiprúdový rekuperátor s obtokom – účinnosť 86%, vodný ohrievač 12,0 kW, teplotný spád 75/60°C, zmiešavací uzol, priamy výparník, menovitý výkon pri nominálnom prietoku 2,35kW, 3,4A, 400V, tlmiaca vložka 4x, sifón 2x. Zariadenie s MaR, vrátane snímačov teploty a prepojovacích káblov, šéfmontáž, oživenie, Hmotnosť: 374kg, Rozmery: 992x1620x2091mm, Dodanie na stavbu v dieloch + zmontovanie jednotky na stavbe, odvod kondenzátu. ERP 2018.	kpl	1				
7.2		Kondenzačná jednotka PUZ-ZM100YKA2 (alebo ekvivalent), Qch=10kW, 2,6kW, 400V, 50Hz, chladivo R32, množstvo chladiva 3,6kg, komunikačný modul PAC-IF013, hmotnosť 111 kg	kpl	1				
7.3		Protidažďová žalúzia pozinkovaná 250x1000 so sitom a MR	ks	1				
7.4		Tlmič hluku Ø450/900	ks	4				
7.5		Požiarna klapka FDS-3G-400x400-H2 (alebo ekvivalent)	ks	2				
7.6		Ručná regulačná klapka 315x250	ks	1				
7.7		Ručná regulačná klapka 250x200	ks	1				
7.8		Výustka dvojradová 300x150-R1 priemyselná	ks	7				
7.9		Výustka jednoradová 300x150 priemyselná	ks	8				
7.10		Protidažďová žalúzia pozinkovaná 450x630 so sitom a MR	ks	1				

**Zar.č. 8 – Teplovzdušné vetranie s rekuperáciou tepla a chladením zvarovne, mechanickej a elektromechanickej dielne**

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1		Vzduchotechnická jednotka Duovent Compact DV 1500 DCA DX KL F7/M5 DVAV P TOP (alebo ekvivalent), Qv=1410m <sup>3</sup> /h, dPext=300Pa, filter triedy filtrácie F7 (ePM2,5 70%), protiprúdový rekuperátor s obtokom – účinnosť 83%, vodný ohrievač 8,0 kW, teplotný spád 75/60°C, zmiešavací uzol, priamy výparník, menovitý výkon pri nominálnom prietoku 1,04kW, 4,5A, 230V, tlmiaca vložka 4x, sifón 2x, modul obmedzenia výkonu. Zariadenie s MaR, vrátane snímačov teploty a prepojovacích káblov, šéfmontáž, oživenie, Hmotnosť: 216kg, Rozmery: 678x1149x1777mm, Dodanie na stavbu v dieloch + zmontovanie jednotky na stavbe, odvod kondenzátu. ERP 2018.	kpl	1				
8.2		Kondenzačná jednotka PUZ-ZM71VHA (alebo ekvivalent), Qch=7,1kW, 1,93kW, 230V, 50Hz, chladivo R32, množstvo chladiva 2,8kg, komunikačný modul PAC-IF013 (alebo ekvivalent), hmotnosť 67 kg	kpl	1				
8.3		Protidažďová žalúzia pozinkovaná 250x630 so sitom a MR	ks	1				
8.4		Tlmič hluku Ø355/900	ks	4				
8.5		Požiarna klapka FDS-3G-315x250-H2 (alebo ekvivalent)	ks	2				
8.6		Požiarna klapka FDS-3G-250x250-H2 (alebo ekvivalent)	ks	4				
8.7		Požiarna klapka FDS-3G-150x150-H2 (alebo ekvivalent)	ks	2				
8.8		Výustka dvojradová 200x100-R1 priemyselná	ks	2				
8.9		Výustka jednoradová 200x100 priemyselná	ks	2				
8.10		Výustka dvojradová 300x150-R1 priemyselná	ks	5				
8.11		Výustka jednoradová 300x150 priemyselná	ks	6				
8.12		Protidažďová žalúzia pozinkovaná 315x630 so sitom a MR	ks	1				

**Zar.č. 9 – Bránové vzduchové clony**

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1		Vzduchová clona priemyselná 2xINDESSE/VCI2-250 bez ohrevu (alebo ekvivalent), celková výška 5500mm, Qv=2x18500m <sup>3</sup> /h, 2x1,4kW, 230V, 50Hz, RAL 9016, Príslušenstvo: - dverný spínač - pohyblivý podstavec na zem pre VCI, RAL 9016 - držiak na stenu pre VCI, RAL 9016, - päťstupňová regulácia otáčok pre VCI (16,0A)	kpl	4				

## Zar.č. 10 – Vetrание CHÚC

10.1		Radiálny ventilátor ILT/8-400 IP55 do štvorhranného potrubia (alebo ekvivalent), Qv=4000m <sup>3</sup> /h, 1,34kW, 400V, 50Hz, hmotnosť 80 kg	ks	2				
10.2		Protidažďová žalúzia 800x250-RAL7035 so sitom a MR	ks	2				
10.3		tlmiaca vložka 800x500	ks	4				
10.4		Výustka dvojradová 400x200-R1-UR-RAL9010	ks	1				
10.5		Výustka dvojradová 600x400-R1-UR-RAL9010	ks	2				
10.6		Regulačná klapka 250x200 so srvpohonom Belimo LMQ24A (alebo ekvivalent) AC/DC 24V, 4Nm, doba otvárania 2,5s	ks	1				
10.7		Regulačná klapka 800x500 so srvpohonom Belimo LMQ24A (alebo ekvivalent) AC/DC 24V, 4Nm, doba otvárania 2,5s	ks	2				
10.8		Výustka jednoradová 400x150-R1-UR-RAL9010	ks	3				
10.9		Výustka jednoradová 400x200-R1-UR-RAL9010	ks	2				
10.10		Výustka jednoradová 500x200-R1-UR-RAL9010	ks	1				
10.11		tlmič hluku 800x500/1000	ks	1				
10.12		Výfukový nástavec 500x800/45° so sitom	ks	1				

## Zar.č. 11 – Vetrание schodiska



# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1		Strešný ventilátor TH 1300/250 (alebo ekvivalent), Qv=780m <sup>3</sup> /h, 192W, 230V, 50Hz Príslušenstvo: - montážny podstavec pod ventilátor JBS 435 500mm - spätná klapka RSK 250 - rychloupínacia spona VBM 250 - COM 3 prepínač otáčok	ks	1				
11.2		Vírivý anemostat odvodný DFR-A 600x48 S + plenum box PQZ-H-RE (alebo ekvivalent), , pripojenie Ø250	ks	1				
11.3		tlmič hluku Ø250/900	ks	1				
11.4		Hadica hliníková neizolovaná Ø250	bm	1				
<b>Zar.č. 12 – Vetrание kotolne</b>								
12.1		Protidažďová žalúzia 400x400-RAL7016 so sitom a MR	ks	1				
12.2		Protidažďová žalúzia 280x280-RAL7035 so sitom a MR	ks	1				
12.3		Stenová mriežka MSU 25-1.0-300x100	ks	1				
12.4		Výustka jednoradová 600x200 priemyselná	ks	1				
12.5		Ochranné sito 400x400 s lemom	ks	1				
<b>Zar.č. 13 – Vetrание technických miestností</b>								
13.1		Potrubný ventilátor kovový RM 100 NK (alebo ekvivalent), Qv=150m <sup>3</sup> /h, dPc=260Pa, 61W, 230V, 50Hz	ks	1				
13.2		Požiarna mriežka FGS-200x200-ZV	ks	1				
13.3		tlmič hluku Ø100/600	ks	2				
13.4		Spätná klapka RSK 100	ks	1				
13.5		Spojovacia manžeta VBM 100	ks	2				
13.6		Výustka jednoradová 425x75 priemyselná na kruhové potrubie	ks	1				
13.7		CAGI hlavica Ø125 so sitom	ks	1				
<b>Zar.č. 14 – Vetrание hygienických miestností a skladov</b>								
14.1		Potrubný ventilátor s dobehom TD 250/100 T (alebo ekvivalent), Qv=100m <sup>3</sup> /h, dPc=90Pa, 28W, 230V, 50Hz	ks	8				

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.2		Potrubný ventilátor s dobehom TD 350/125 T (alebo ekvivalent), Qv=160m3/h, dPc=80Pa, 26W, 230V, 50Hz	ks	8				
14.3		Potrubný ventilátor s dobehom TD 800/200 T (alebo ekvivalent), Qv=600m3/h, dPc=260Pa, 132W, 230V, 50Hz	ks	1				
14.4		Spojovacia manžeta VBM 100	ks	10				
14.5		Spojovacia manžeta VBM 125	ks	16				
14.6		Spojovacia manžeta VBM 200	ks	2				
14.7		Spätná klapka RSK 100	ks	8				
14.8		Spätná klapka RSK 125	ks	8				
14.9		Spätná klapka RSK 200	ks	1				
14.10		Tanierový ventil odvodný Ø100 + UR	ks	34				
14.11		Tanierový ventil odvodný Ø125 + UR	ks	3				
14.12		Tanierový ventil odvodný Ø160 + UR	ks	5				
14.13		tlmič hluku Ø250/900	ks	1				
14.14		tlmič hluku Ø125/600	ks	3				
14.15		Požiarna klapka viaclistová F-B90-150x250-22-BSD230T (alebo ekvivalent), aktivačný mechanizmus s osadeným detektorom dymu (230V AC) so servopohonom (24 V DC) s vratnou pružinou, termoelektrickou poistkou, pomocnými spínačmi, s napájacou a komunikačnou jednotkou.	ks	1				
14.16		Samočinná pretlaková žalúzia Ø125	ks	1				
14.17		Výustka jednoradová 325x75 priemyselná na kruhové potrubie	ks	2				
14.18		Hadica hliníková neizolovaná Ø102	bm	34				
14.19		Hadica hliníková neizolovaná Ø127	bm	3				
14.20		Hadica hliníková neizolovaná Ø160	bm	5				
14.21		Protidažďová strieška Ø125 so sitom	ks	2				
14.22		Protidažďová strieška Ø160 so sitom	ks	2				
14.23		Protidažďová strieška Ø200 so sitom	ks	1				
14.24		Protidažďová strieška Ø250 so sitom	ks	1				

Zar.č. 15 – Vetranie skladu olejov

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ




**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.1		Potrubný ventilátor TD 800/200 Ex (alebo ekvivalent), Qv=160m3/h, dPc=200Pa, zóna 1a 2, 130W, 230V, 50Hz Príslušenstvo: - motorová ochrana MS-Ex 0,63	ks	1				
15.2		Pružná manžeta KAA 200 Ex (alebo ekvivalent)	ks	2				
15.3		Požiarna klapka FDS-3G-200x150-SET-EX (alebo ekvivalent), ovládaná atex servopohonom s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou a pomocnými spínačmi	ks	1				
15.4		Požiarna klapka kruhová FDR-3G-200-SET-EX (alebo ekvivalent), ovládaná atex servopohonom s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou a pomocnými spínačmi	ks	1				
15.5		tlmič hluku Ø200/900	ks	1				
15.6		Výfuková hlavica Ø200 so sitom	ks	1				
<b>Zar.č. 16 – Vetranie lakovne</b>								
16.1		Potrubný nevýbušný ventilátor RVK-EX 315D4 (alebo ekvivalent), Qv=440m3/h, 84W, 400V, 50Hz Príslušenstvo: - motorová ochrana U-EK 230E	ks	1				
16.2		Strešný nevýbušný ventilátor TH 1100/250 Ex (alebo ekvivalent), Qv=440m3/h, 197W, 230V, 50Hz Príslušenstvo: - motorová ochrana MS-Ex 0,63 - podstavec pod ventilátor JBS 435, výška 500 mm	ks	1				
16.3		Regulačná klapka TUNE-R-EX-315-M6 (alebo ekvivalent), ovládaná atex servopohonom s vratnou pružinou, s termoelektrickou poistkou a pomocnými spínačmi	ks	1				
16.4		Ochranná mriežka 315x315	ks	1				
16.5		tlmič hluku Ø315/900	ks	2				
16.6		Výustka dvojradová 825x125 priemyselná na kruhové potrubie	ks	1				
16.7		Mriežka Ø315	ks	1				

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ								
Názov akcie:		SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov						
Investor:		Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.						
Profesia:		Vzduchotechnika						
Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
1	2	3	4	5	6	dodávka	montáž	9
16.8		Spona FK 315 (alebo ekvivalent)	ks	2				
16.9		Spätná klapka LRK-EX 315 (alebo ekvivalent)	ks	1				
Zar.č. 17 – Vetranie príručného skladu náterových látok								
17.1		Mriežka IGC 315	ks	1				
17.2		Mriežka IGC 400	ks	1				
17.3		CAGI hlavica Ø315 so sitom	ks	1				
17.4		CAGI hlavica Ø400 so sitom	ks	1				
Zar.č. 18 – Vetranie skladu klimatizácií								
18.1		Strešný ventilátor TH 800/200 (alebo ekvivalent), Qv=580m3/h, dPc=120Pa, 90W, 230V, 50Hz Príslušenstvo: - montážny podstavec pod ventilátor JBS 300, výška 500mm - spätná klapka RSK 200 - rychloupínacia spona VBM 200 - COM 3 prepínač otáčok	ks	1				
18.2		Požiarna mriežka FGS-200x300-ZV (alebo ekvivalent)	ks	1				
18.3		Mriežka IGC 200	ks	1				
Zar.č. 19 – Vetranie príručného skladu, centrálneho vysávača, údržby AKU batérií s turnus dielne so sklados								
19.1		Strešný ventilátor TH 500/160 (alebo ekvivalent), Qv=290m3/h, dPc=160Pa, 50W, 230V, 50Hz Príslušenstvo: - montážny podstavec pod ventilátor JBS 300, výška 500mm - spätná klapka RSK 160 - rychloupínacia spona VBM 160 - COM 3 prepínač otáčok	ks	1				

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



Názov akcie:


Investor:

Profesia:

SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Vzduchotechnika



Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.2		Strešný ventilátor TH 800/200 (alebo ekvivalent), Qv=520m3/h, dPc=180Pa, 120W, 230V, 50Hz Príslušenstvo: - montážny podstavec pod ventilátor JBS 300, výška 500mm - spätná klapka RSK 200 - rychloupínacia spona VBM 200 - termostat priestorový RTR 6705	ks	1				
19.3		Strešný ventilátor TH 800/200 (alebo ekvivalent), Qv=430m3/h, dPc=200Pa, 120W, 230V, 50Hz Príslušenstvo: - montážny podstavec pod ventilátor JBS 300, výška 500mm - spätná klapka RSK 200 - rychloupínacia spona VBM 200 - COM 3 prepínač otáčok	ks	1				
19.4		Kyselinovzdorný nevýbušný radiálny ventilátor BA INOX EX 100-52 400V PTC AISI304 (alebo ekvivalent), RD90, ATEX II 2G IIC T4, Qv=270m3/h, 90W, 400V, 50Hz, hmotnosť 4kg Príslušenstvo: - pružné pripojenie - konzola pod ventilátor - motorová ochrana MS-Ex 0,63 - strieška nad motor	ks	1				
19.5		Požiarna mriežka FGS-200x300-ZV (alebo ekvivalent)	ks	2				
19.6		Mriežka IGC 160	ks	1				
19.7		Mriežka IGC 250	ks	1				
19.8		Mriežka IGC 200	ks	1				
19.9		Výustka jednoradová 325x75 priemyselná na kruhové potrubie nerez	ks	2				
19.10		Mriežka DN 80 nerez	ks	1				
19.11		Mriežka DN 160 nerez	ks	1				
19.12		Výustka jednoradová 425x75 priemyselná na kruhové potrubie	ks	2				

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



**Názov akcie:** SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov


**Investor:** Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

**Profesia:** Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.13		Protidažďová strieška Ø80 so sitom	ks	1				
19.14		Protidažďová strieška Ø250 so sitom	ks	1				
19.15		Protidažďová strieška Ø400 so sitom	ks	1				
19.16		tlmič hluku Ø160/900 nerez	ks	1				
19.17		tlmič hluku Ø200/900	ks	1				
<b>Zar.č. 20 – Vetranie požiarnej ATS – nádrže a strojovne ČOV</b>								
20.1		Strešný ventilátor TH 2000/315 (alebo ekvivalent), Qv=1360m3/h, dPc=160Pa, 301W, 230V, 50Hz Príslušenstvo: - montážny podstavec pod ventilátor JBS 560, výška 500mm - spätná klapka RSK 315 - rychloupínacia spona VBM 315 - termostat priestorový RTR 6705	ks	1				
20.2		Axiálny ventilátor HXM-200 IP 44 (alebo ekvivalent), Qv=390m3/h, dPc=15Pa, 19W, 230V, 50Hz	ks	1				
20.3		Výustka dvojradová 825x125 priemyselná na kruhové potrubie	ks	4				
20.4		Výustka jednoradová 625x125 priemyselná na kruhové potrubie	ks	4				
20.5		Samočinná pretlaková žalúzia Ø200	ks	1				
20.6		Protidažďová strieška Ø400 so sitom	ks	1				
<b>Zar.č. 21 – Vetranie skladu pneumatík</b>								
21.1		Strešný ventilátor TH 2000/315 (alebo ekvivalent), Qv=1360m3/h, dPc=160Pa, 301W, 230V, 50Hz Príslušenstvo: - montážny podstavec pod ventilátor JBS 560, výška 500mm - spätná klapka RSK 315 - rychloupínacia spona VBM 315 - COM 3 prepínač otáčok	ks	1				
21.2		Regulačná klapka Ø400 so servopohonom Belimo LM230A (alebo ekvivalent) 230V, 5Nm	ks	1				
21.3		Výustka jednoradová 425x75 priemyselná na kruhové potrubie	ks	6				


# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



Názov akcie:		SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov						
Investor:		Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.						
Profesia:		Vzduchotechnika						
Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
1	2	3	4	5	6	dodávka	montáž	9
21.4		Protidažďová strieška Ø400 so sitom	ks	1				
21.5		Výustka jednoradová 825x125 priemyselná na kruhové potrubie	ks	2				
Zar.č. 22 – Vetranie skladov plynov								
22.1		Stenová mriežka MSU 25-1.0-300x100 (alebo ekvivalent)	ks	3				
Zar.č. 23 – Chladenie (klimatizácia) kancelárskych priestorov								
23.1a		Klimatizačná jednotka PLFY-P20VFM-E1R1.TH + dekoračný panel + ovládanie, 20W, 230V (alebo ekvivalent)	ks	5				
23.1b		Klimatizačná jednotka PLFY-P25VFM-E1R1.TH + dekoračný panel + ovládanie, 22W, 230V (alebo ekvivalent)	ks	3				
23.1c		Klimatizačná jednotka PLFY-P32VFM-E1R1.TH + dekoračný panel + ovládanie, 22W, 230V (alebo ekvivalent)	ks	2				
23.1d		Vonkajšia kondenzačná jednotka PUMY-P200YKM3, Qch=21,6kW, 7,2kW, 400V, 50Hz, chladiivo R410A, množstvo chladiiva 12,3 kg, hladina akustického tlaku 60 dB(A), hmotnosť 138 kg (alebo ekvivalent)	ks	1				
23.2a		Klimatizačná jednotka PLFY-P20VFM-E1R1.TH + dekoračný panel + ovládanie, 20W, 230V (alebo ekvivalent)	ks	6				
23.2b		Klimatizačná jednotka PLFY-P25VFM-E1R1.TH + dekoračný panel + ovládanie, 22W, 230V (alebo ekvivalent)	ks	1				
23.2c		Klimatizačná jednotka PLFY-P32VFM-E1R1.TH + dekoračný panel + ovládanie, 22W, 230V (alebo ekvivalent)	ks	3				
23.2d		Vonkajšia kondenzačná jednotka PUMY-P200YKM3, Qch=21,6kW, 7,2kW, 400V, 50Hz, chladiivo R410A, množstvo chladiiva 12,5 kg, hladina akustického tlaku 60 dB(A), hmotnosť 138 kg (alebo ekvivalent)	ks	1				
Zar.č. 24 – Chladenie (klimatizácia) serverovne								
24.1a		Vnútna klimatizačná nástenná jednotka určená pre serverovne s redundanciou výkonu Mitsubishi PKA-M60KAL, Qch=5,0kW chladiivo R410A (alebo ekvivalent)	ks	1				
24.1b		Kondenzačná jednotka typu split určená pre serverovne s redundanciou výkonu Mitsubishi PUHZ-ZRP50VKA, Qch=5,0kW, chladiivo R410A, množstvo chladiiva 2,4kg, Nmax 1,24 kW, 230V, 50Hz, 43kg (alebo ekvivalent)	ks	1				

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



Názov akcie:		SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov						
Investor:		Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.						
Profesia:		Vzduchotechnika						
Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
1	2	3	4	5	6	dodávka	montáž	9
24.2a		Vnúťorná klimatizačná nástenná jednotka určená pre serverovne s redundanciou výkonu Mitsubishi PKA-M60KAL, Qch=5,0kW chladiivo R410A (alebo ekvivalent)	ks	1				
24.2b		Kondenzačná jednotka typu split určená pre serverovne s redundanciou výkonu Mitsubishi PUHZ-ZRP50VKA, Qch=5,0kW, chladiivo R410A, množstvo chladiiva 2,4kg, Nmax 1,24 kW, 230V, 50Hz, 43kg (alebo ekvivalent)	ks	1				
24.3a		Vnúťorná klimatizačná nástenná jednotka určená pre serverovne s redundanciou výkonu Mitsubishi PKA-M60KAL, Qch=5,0kW chladiivo R410A (alebo ekvivalent)	ks	1				
24.3b		Kondenzačná jednotka typu split určená pre serverovne s redundanciou výkonu Mitsubishi PUHZ-ZRP50VKA, Qch=5,0kW, chladiivo R410A, množstvo chladiiva 2,4kg, Nmax 1,24 kW, 230V, 50Hz, 43kg (alebo ekvivalent)	ks	1				
24.4		Nástenný káblový ovládač s týždenným časovačom PAR41MAA + svorkovnica (alebo ekvivalent)	ks	1				
Zar.č. 25 – Chladenie (klimatizácia) kancelárií majstrov								
25.1a		Klimatizačná jednotka kazetová SLZ-M35FA.TH + dekoračný panel + ovládanie (alebo ekvivalent)	ks	1				
25.1b		Kondenzačná jednotka SUZ-M35VAR2.TH, Qch=3,5kW, Qv=4,0kW, 1,09kW, 230V, 50Hz, chladiivo R32, množstvo chladiiva 0,9kg, hmotnosť 35 kg (alebo ekvivalent)	ks	1				
25.2a		Klimatizačná jednotka nástenná MSZ-AY25VGK + ovládanie (alebo ekvivalent)	ks	1				
25.2b		Kondenzačná jednotka MUZ-AY25VG, Qch=2,5kW, Qv=3,2kW, 0,88kW, 230V, 50Hz, chladiivo R32, množstvo chladiiva 0,65kg, hmotnosť 30 kg (alebo ekvivalent)	ks	1				
Potrubie a montážny materiál								
		Štvorhranné pozinkované potrubie sk. I, trieda tesnosti B v zmysle STN EN 12237						
		do obvodu 4100mm, tvarovky 100%	bm	9				
		do obvodu 3000mm, tvarovky 30%	bm	106				



# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



Názov akcie: SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

Investor: Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Profesia: Vzduchotechnika

Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		do obvodu 2000mm, tvarovky 30%	bm	386				
		do obvodu 1200mm, tvarovky 30%	bm	200				
		<b><u>Štvorhranné nerezové potrubie, nerez AISI 304, sk. I, trieda tesnosti B v zmysle STN EN 12237</u></b>						
		do obvodu 4100mm, tvarovky 100%	bm	4				
		do obvodu 3000mm, tvarovky 30%	bm	13				
		do obvodu 2000mm, tvarovky 30%	bm	28				
		<b><u>Kruhové spiro potrubie, trieda tesnosti B v zmysle STN EN 12237</u></b>						
		do priemeru ø450mm, tvarovky 30%	bm	110				
		do priemeru ø315mm, tvarovky 30%	bm	58				
		do priemeru ø250mm, tvarovky 30%	bm	208				
		do priemeru ø160mm, tvarovky 30%	bm	124				
		Výfuková hlavica Ø200 so sitom	ks	7				pre profesiu TĽ na prekrytie výfukov odvetrania servisných iám
		<b><u>Kruhové nerezové potrubie, nerez AISI 316L, sk. I, trieda tesnosti B v zmysle STN EN 12237</u></b>						
		do priemeru ø160mm, tvarovky 30%	bm	24				
		<b><u>Flexibilné potrubie</u></b>						
		Ohybná hadica SONO-flex ø254	bm	26				
		Ohybná hadica ALU-flex 254	bm	10				
		Ohybná hadica ALU-flex 160	bm	20				
		Ohybná hadica ALU-flex 102	bm	24				
		<b><u>Izolácie</u></b>						
		Požiarna izolácia s požiarnou odolnosťou min. 30 min., minerálna vlna hr. 40 mm + tŕne + ALS páska na prelepenie spojov	m2	30				
		Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia do exteriéru K-Flex AL CLAD hr. 50 mm (alebo ekvivalent) + AL CLAD pásy	m2	50				
		Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia do interiéru K-Flex H DUCT METAL KRAFT hr.15 mm (alebo ekvivalent) + AL pásy	m2	150				

# ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



Názov akcie:


Investor:

Profesia:

SO 401 Hala prevádzkovej údržby trolejbusov

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Vzduchotechnika



Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
						dodávka	montáž	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tepelná samolepiaca kaučuková izolácia do interiéru K-Flex H DUCT METAL KRAFT hr.25 mm (alebo ekvivalent) + AL pásy	m2	330				
		<b>Medené predizolované potrubie</b>						
		ø19,05	bm	35				
		ø15,88	bm	60				
		ø12,7	bm	180				
		ø9,52	bm	100				
		ø6,35	bm	200				
		<b>Chladivo</b>						
		Doplnenie chladiva R410A	kg	11				
		Doplnenie chladiva R32	kg	1				
		Komunikačná kabeláž, žľaby	kpl	1				
		Plastové žľaby na rozvod chladiva	kpl	1				
		Montážny, závesný a spojovací materiál pozinkovaný	kpl	1				
		Montážny, závesný a spojovací materiál nerezový	kpl	1				
		Demontáž pôvodnej vzduchotechniky + ekologická likvidácia odpadu	kpl	1				
		Demontáž pôvodného chladenia + ekologická likvidácia odpadu	kpl	1				
		Montáž vzduchotechniky	kpl	1				
		Montáž chladenia	kpl	1				
		Lešenie ľahké hliníkové pojazdné	kpl	1				
		Autožeriav	kpl	1				
		Oživenie	kpl	1				
		Doprava	kpl	1				
		<b>Horeuvedené komponenty je možné nahradiť prvkami s porovnateľnými technickými a výkonovými parametrami</b>						