

ČÍSLO	TEXT ZMENY – ODÔVODNENIE	DÁTUM	PODPIS
A			
B			
C			

NÁZOV STAVBY

MODERNIZÁCIA ÚDRŽBOVEJ ZÁKLADNE TROLEJBUSOV A VÝSTAVBA MENIARNE



EURÓPSKA ÚNIA
Kohézny fond
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



MINISTERSTVO
DOPRAVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

OBJEDNÁVATEĽ



DOPRAVNÝ PODNIK MESTA PREŠOV, a.s.

BARDEJOVSKÁ 7, 080 06 LUBOTICE

ZHOTOVITEĽ



ZDRUŽENIE MÚZ PREŠOV

VEDÚCI ČLEN ZDRUŽENIA

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

KOMINÁRSKA 141/2,4, 832 03 BRATISLAVA

ČLEN ZDRUŽENIA

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

SLOVENSKÁ 86, 080 01 PREŠOV

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. MICHAL BOCORA

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Ing. JOZEF ANTOL

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU

Ing. arch. ZUZANA MACHÁČOVÁ

Macháčová

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00

PROJEKTANT/SPRACOVATEĽ ČASTI



KRUPA PROJEKT, s.r.o., Lipová 370/4, 91601 STARÁ TURÁ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

ING. PETER KRÚPA

PODPIS

Krupa

VYPRACOVAL

ING. PETER KRÚPA

PODPIS

Krupa

KONTROLOVAL

ING. GABRIELA PEKÁROVÁ

PODPIS

Pekárová

IDENTIF. ČÍSLO PRÍLOHY

MUZTPO-DRS-C-D000-40400-506-X

ČASŤ DOKUMENTÁCIE

D VÝKRESY A PÍSMONOSTI OBJEKTOV

OBJEKT

404

**MENIAREŇ
BARDEJOVSKÁ**

ČASŤ OBJEKTU

500 VZDUCHOTECHNICKÉ ZARIADENIA

NÁZOV PRÍLOHY

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ

KRAJ

PREŠOVSKÝ

OKRES

PREŠOV

KATASTER

LUBOTICE

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

S-JTSK v real. JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

DÁTUM

06/2023

FORMÁT

MIERKA

STUPEŇ

DRS/DVZ

ČÍSLO ZÁKAZKY

8674-00


ČÍSLO SÚPRAVY

ČÍSLO PRÍLOHY

506

ZOZNAM STROJOV A ZARIADENÍ



Názov akcie:		SO 404 Meniareň Bardejovská						
Investor:		Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.						
Profesia:		500 Vzduchotechnické zariadenia						
Por. číslo pol.	Číslo položky cenníka	Skrátený popis	M. j.	Množstvo	Cena za m. j. v €	Cena celkom v €		Poznámka
1	2	3	4	5	6	dodávka	montáž	9
Zar.č. 1 – Nútené vetranie (chladenie) rozvodne								
1.1		Potrubný ventilátor ILT/6-400 IP 55 (alebo ekvivalent), Qv=6000m3/h, dPc=230Pa, 3,0kW, 400V, 50Hz, rozmery 800x500x885 mm, max. teplota 60 °C, hmotnosť 80kg. Príslušenstvo: Priestorový termostat RTR 6705 (alebo ekvivalent), rozsah teplôt +5 až +60 °C	ks	1				
1.2		tlmiaca vložka IAE 400 (alebo ekvivalent 800x500mm)	ks	2				
1.3		tlmič hluku 800x630/500	ks	1				
1.4		tlmič hluku 800x630/1000	ks	2				
1.5		Výustka jednoradová priemyselná 500x300, upínanie skrutkami	ks	6				
1.6		Pretlaková žalúzia PTZ-E-800x500-2-RAL 7016 (alebo ekvivalent)	ks	1				
1.7		Stenová mriežka 400x200 hliníková uzavretá jednoradová	ks	2				
Zar.č. 2 – Klimatizácia (chladenie) miestnosti batérií								
2.1a		Klimatizačná jednotka nástenná Mitsubishi MSZ-AP20VGK (alebo ekvivalent), 230V, 50Hz, Qch=2,0kW, Qvyk=2,5kW, chladivo R32, rozmery 760x178x250mm, hmotnosť 8,2kg, ručné diaľkové ovládanie s infračerveným prenosom s funkciou týždenného časovača	ks	1				
2.1b		Kondenzačná jednotka Mitsubishi MUZ-AP20VG (alebo ekvivalent), Qch=2,0kW, Qvyk=2,5kW, el.príkon 0,60kW, 230V, 1f, 50Hz, chladivo R32, množstvo chladiva 0,55kg, rozmery 800x285x550mm, hmotnosť 31kg, oblasť použitia - chladenie od -10°C do +46°C, vykurovanie od -15°C do +24°C	ks	1				
2.2		CAGI hlavica Ø160 so sítom	ks	1				
2.3		Mriežka Ø160	ks	1				
Montážny materiál								
		Štvorhranné potrubie sk. I s obojstranným pozinkovaním						
		do obvodu 2630 mm, tvarovky 30%	bm	10				
		do obvodu 3500 mm, tvarovky 30%	bm	4				
		Kruhové potrubie SPIRO s obojstranným pozinkovaním						
		do priemeru 160 mm, tvarovky 10%	bm	1				
		Cu potrubie Ø6 tepelne izolované	bm	10				
		Cu potrubie Ø10 tepelne izolované	bm	10				
		Plastový žľab 60x40 mm	bm	3				

