

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov zo dňa 19.02.2026

Otázka č. 1:

Prosíme verejného obstarávateľa o objasnenie, či je merná jednotka "**ks**" pri nižšie uvedenej položke Výkazu výmer správna, nakoľko po preštudovaní projektovej dokumentácie sa domnievame, že merná jednotka by mala byť "**m**". Prosíme o objasnenie, prípadne o opravu predmetnej položky vo Výkaze výmer.

363	K	767995210.SR	Výroba atypického zábradlia nerezového, interiérového D+M - 22b/Z , komplet vr. povrch. úpravy	ks	82,50		0,00
-----	---	--------------	--	----	-------	--	------

PP Výroba atypického zábradlia nerezového, interiérového D+M - 22b/Z , komplet vr. povrch. Úpravy

Odpoveď č. 1:

Áno, merná jednotka má byť: „**m**“.

Obstarávateľ žiada hospodárske subjekty o ocenenie danej položky: **82,50 m**, pričom výkaz výmer sa meniť nebude.

Otázka č. 2:

Máme za to, že vo Výkaze výmer chýba pri položkách týkajúcich sa zelených striech položka "**Substrát**", ktorá je aspoň vo výške 4 cm nevyhnutnou súčasťou skladby zelenej strechy pre jej správne fungovanie. Vo Výkaze výmer je uvedená len nasledovná položka:

205	M	631490000500.S	Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny pre zelené strechy, hrúbka 40 mm	m2	650,34		0,00
-----	---	----------------	--	----	--------	--	------

PP Pás substrátu hydrofilný z dlhých vlákien minerálnej vlny pre zelené strechy, hrúbka 40 mm

Po konzultácií s viacerými dodávateľmi zelených striech sme dospeli k záveru, že táto položka pre funkčnosť zelenej strechy nepostačuje a z uvedeného dôvodu je potrebné doplniť do Výkazu výmer aj položku samotného substrátu. V nadväznosti na uvedené tak prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie položky "**Substrát**" vo vhodnom množstve ku každému objektu so zelenou strechou vo Výkaze výmer.

Odpoveď č. 2:

Na základe projektovej dokumentácie je skladba zelenej strechy navrhnutá ako systémové riešenie, pričom uvedená položka plne pokrýva požiadavku na substrátovú vrstvu. Z tohto dôvodu obstarávateľ nepovažuje za potrebné dopĺňať samostatnú položku „Substrát“ do Výkazu výmer.