

LEGENDA MIESTNOSTÍ/LEGEND OF ROOMS		
M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	OPERÁTORSKÉ PRACOVISKO/DISPATCHING ROOM	120,75
1.01a	PRIESTOR ZA VIDEOSTENOU/ESCAPE BEHIND VIDEOWAND	
1.02	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ SERVEROV/TECHNICAL ROOM OF SERVERS	36,18
1.03	CHODBA/CORRIDOR	17,22
1.04	ZÁDVERIE/CORRIDOR	4,40
1.05	UPRATOVANIE/CLEANING	6,30
1.06	WC/WC	3,14
1.07	SPRCHA/SHOWER	2,05
1.08	ŠATŇA/CLOCK ROOM	5,70
1.09	DENNÁ MIESTNOSŤ/LEAVING ROOM	16,50
1.10	NOCOVŇA/REST ROOM	12,70
1.11	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ/TECHNICAL ROOM	6,43
1.12	KANCELÁRIA/OFFICE ROOM	35,78
1.13	NÁHRADNÝ ZDROJ/STAND-BY POWER SUPPLY	15,40
1.14	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ UPS/TECHNICAL ROOM UPS	7,25
1.15	CHODBA/CORRIDOR	15,40
1.16	ARCHÍV/ARCHIVES	36,80

LEGENDA:


— FTPcat5e
K7xx IP KAMERA
PC-xxx PC
MONITOR

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA :
1 / N/ PE AC 230 V 50Hz, TN-S
DC 48V, SELV PoE

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2007

Čl. 411: Ochranné opatrenia samočinným odpojením napájania
- základná ochrana je zabezpečená základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi
- ochrana pri poruche je zabezpečená ochranným pospájaním, ochranným uzemnením a samočinným odpojením napájania pri poruche
Čl. 412: Dvojité alebo zosilnená izoláciou
Čl. 413: Elektrické oddelenie (zákl. izolácia živých častí, zábrany alebo kryty)
Čl. 414: Malé napätie PELV, SELV


ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT



d				
c				
b	Dokumentácia na realizáciu stavby - aktualizácia	09/2023	ING.M.MARIŇÁK	ING.V.GAVENDA
a	Dokumentácia na realizáciu stavby	01/2018	ING.J.DZÚRIK	ING.V.GAVENDA
ZMENA	POPIS ZMENY	DÁTUM	SPRACOVAL	SCHVAĽOVAL

OBJEDNÁVATEĽ :	NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
----------------	---

KRAJ: Bratislavský
MIESTO: Bratislava
KAT. ÚZEMIE: Karlova Ves
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

<div>ZHOTOVITEĽ:</div> <div><div><div>ACP</div><div>AuComp s.r.o.</div><div>Číslo účtu: SK2020237967</div></div><div><div>ACP AuComp, s.r.o.</div><div>Kyjevská 4</div><div>831 02 Bratislava</div><div>ICO : 35 829 583</div><div>IC DPH : SK2020237967</div><div>tel: +421 903 255 536</div><div>e-mail: acp@acp.sk</div></div></div>	vypracoval	ING. J.DZÚRIK		zak. číslo	20230208
	zodp. projektant	ING. V. GAVENDA		dátum	09/2023
	tech. kontrola	ING. I. SMREKOVÁ		formát	3xA4
	stavba:	MODERNIZÁCIA UZATVORENÉHO TELEVÍZNEHO OKRUHU V TUNELI SITINA A PRÍSLÚCHAJÚCEHO ISD DIAĽNICE D2		mierka	1:100
	obsah výkresu:	SSÚD 2 DOMKÁSKA ULICA - PREHLADOVÁ SCHÉMA		číсло výkresu:	paré :
				19	