

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie (č. 4)

miesto: Nitra, 23.01.2026
vybavuje: Mgr. Barbora Brathová
e-mail: brathova@bbprocurement.sk
vaša značka:
naša značka: 4/2026/Chrenová

Všetkým záujemcom

Na základe žiadosti o vysvetlenie, ktorú sme obdržali od záujemcu elektronicky dňa 19. 01. 2026 prostredníctvom systému JOSEPHINE k predmetu zákazky „**Dodávka kogeneračných jednotiek CTZ CHRENOVÁ vrátane servisných služieb**“, zverejnenej vo vestníku v Úradnom vestníku Európskej únie č. 247/2025 dňa 23.12.2025 pod číslom 856391- 2025, Vám zasielame nasledovnú odpoveď:

Otázka záujemcu:

1. Požadované kogeneračné jednotky sú určené na prevádzku do sústavy CZT.

Keďže nebol zo strany vyhlasovateľa poskytnutý diagram trvania potrieb tepla alebo iný diagram zaťaženia, je ťažké určiť ako bude reálne v prevádzke pracovať príslušná kogeneračná jednotka. Iné je nastavenie a vyhotovenie kogeneračnej jednotky s určením výroby podľa odberu tepla a iné s prednostnou výrobou elektriny s poskytovaním služieb pre elektrizačnú sústavu.

Prosíme definovať, ako budú jednotlivé kogeneračné jednotky prevádzkované (napr. 2 v teplárenskom režime a dve v režime podporných služieb). Uvedené má vplyv na cenu KGJ aj na cenu následného servisu.

2. Zmluva o dielo a servise definuje dodávku KGJ a poskytovanie servisných služieb pre obdobie 79 999 motohodín prevádzky strojov.

Nikde nie je zohľadnená skutočnosť, že medziročne bude dochádzať k nárastu servisných služieb od samotných výrobcov strojov, čo však nie je možné v súčasnosti oceniť na obdobie cca 10 rokov. Samotný návrh zmluvy takúto zmenu servisných nákladov neumožňuje. Prosíme vysvetliť ako plánuje vyhlasovateľ riešiť medziročný nárast servisných nákladov.

Odpoveď obstarávateľa:

1. Nedisponujeme meraním harmonických prúdov, flickerov, 15-minútových maxim ani informáciami o opatreniach realizovaných zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy v predmetnej lokalite. V predmetnej lokalite neevidujeme výpadky.

2. 0,6 MW.

3. Nie.

4. Na inštalovaných strojoch predpokladáme poskytovanie podporných služieb typu aFRR a mFRR pre spoločnosť SEPS, požiadavky sú uvedené v súťažných podkladoch. Prípadne podrobnejšie požiadavky je možné nájsť v dokumente B technických podmienok spoločnosti SEPS na priloženom linku: [Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví](#)

5. Technické podmienky pripojenia od ZSDIS budú poskytnuté až úspešnému uchádzačovi, nakoľko pripojenie do sústavy nie je predmetom tohto obstarávania.

6. K projektu je právoplatný stavebný zámer, ktorému predchádzalo Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti vypracované podľa prílohy č. 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

S pozdravom

Mgr. Barbora Brathová
splnomocnená osoba na VO