

Gmina Andrychów
Rynek 15
34-120 Andrychów

Nr referencyjny: BZP.271.50.2025

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Rozbiórka hali sportowej przy ul. 1 Maja w Andrychowie

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej: ustawa Pzp) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1:

1.1 Prosimy o określenie ilości materiału zasypowego potrzebnego do zasypania powstałej niecki?

Odpowiedź 1.1:

Należy przewidzieć zasypanie około 960m³ gruntem rodzimym oraz powierzchnię około 2450m² podbudowy o grubości 0,40m.

1.2 Czy istnieje możliwość zamiast kruszywa łamanego użycia gruzu z rozbiórki.

Odpowiedź 1.2:

Zamawiający nie dopuszcza użycie gruzu z rozbiórki w zamian za kruszywo łamane.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zasypanie niecki oraz wykonanie utwardzenia przekruszem betonowym o odpowiednich frakcjach.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza użycie przekruszu betonowego do zasypania niecki oraz wykonania utwardzenia.

Sprawę prowadzi: Referat Zamówień Publicznych, tel. (33) 842-99-52