


	Nazwa elementu	szt.
1	Orurowanie DN50	2
2	Zawór zwrotny kulowy DN50	2
3	Zasuwa DN50	2
4	Właz żeliwny fi 800 D400	1
5	Pompa EBARA DW 100 Moc P2 = 0,75 kW	2
6	Kołnierz normowy DN50	1
7	Zbiornik Beton C35/45 fi1200 H=4,15m	1
8	Szafa sterownicza Ecol-Unicon	1
9	Drabina ze stopniami antypoślizgowymi do dna stal 1.4307 CE	1
10		
11	Poręcz złączowa wysuwana (stal 1.4301)	1
12		
13		
14	Wentylacja - PE - odporne na UV	1
15		
16		

Tłoczny - PE 100 SDR 17 PN 10 (63x55,4) L = 15 m

	Oznaczenie	m n.p.m.
1	H _{ter}	
2	H _{pok}	
3	H _{tlo}	
4	H _{dop1}	
5	H _{alarm}	
6	H _{maxZB}	
7	H _{max}	
8	H _{min}	
9	H _{such}	
10	H _{dna}	

Prefabrykowana płyta betonowa o grubości min. 15 cm

Pompownia jako całość musi posiadać deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzające zgodność z PN-EN 12050-1:2002. Dodatkowo musi posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym potwierdzające zgodność z Krajową Oceną Techniczną na urządzenia z układami pompowymi.

Funkcja i specjalność	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
Projektant instalacji sanitarnych	mgr inż. Paweł Chorabik	SLK/8432/PWBS/19	
Sprawdzający instalacji sanitarnych	mgr inż. Sławomir Łapeta	SLK/2642/POOS/09	
Kategoria obiektu budowlanego:		Faza projektu:	Numer projektu
Kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty		Projekt techniczny - instalacje sanitarne	58/2025
Przedmiot opracowania:		Autor:	
Termomodernizacja budynku szkoły w Sokolnikach		 ul. Pułaskiego 7/202 42-300 Mysłków tel: +48 664-476-586 tel: +48 606-851-507 tel: +48 34-315-75-71 www. MPC-projekt.pl	
Adres inwestycji:		Skala:	Data:
obręb ewidencyjny: 0017 Sokolniki jedn. ewid.: 240903_2 Niegowa działki nr ewid: 1353		1:40	08.2025
Inwestor:		Numer rysunku:	Numer strony:
GMINA NIEGOWA ul. Sobieskiego 1 42-320 Niegowa		PT_IS_13	
Nazwa rysunku:			
Schemat pompowni drenażowej lub deszczowej			