

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce staré radnice
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2026-000324
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Název zadavatele:	Město Zábřeh
Sídlo zadavatele:	Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČO zadavatele:	00303640
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta
Adresa profilu zadavatele:	https://profily.proebiz.com/profile/00303640/

(„veřejná zakázka“, „zadávací řízení“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Prosíme o upřesnění zadání položky níže.

10. OS100 Odborné restaurování makovice věže včetně pozlacení kpl 1,000

1) fotodokumentace a popis původního stavu

2) upevnění v sestavě

3) restaurátorský průzkum

Odpověď na dotaz:

Obnova zahrnuje: restaurátorský záměr, sejmutí makovice z věže, oprava poškozených částí oplechování, letování, odstranění starých nátěrů a oxidace, broušení, aplikace plátkového zlata na mixtion, zpětné upevnění na báň věže.

Upravena specifikace položky v soupisu prací, list AS+SK – ř. 681.

Zadavatel přikládá fotografii aktuálního stavu.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Žádáme o vysvětlení specifikace rolety SP07, dodavatelé stínění neumí dodat roletu s látkou s nehořlavostí A1, tato se užívá pouze u požárních rolet fungujících jako požární uzávěř, maximální stupeň nehořlavosti u zatemňujících rolet je B2. Požární uzávěry mají provoz s trvalým otevřením a uzavřením při požáru, není možný smíšený provoz se zatemňováním, tudíž nelze pro tuto položku využít. Žádáme o úpravu specifikace rolety nebo zveřejnění možných výrobců rolety pokud má platit stávající zadání.

Odpověď na dotaz:

Upravena specifikace rolety v tabulce stínících prvků D.1.1.g.13 i v soupisu prací, list AS+SK – ř. 696.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

V soupise prací stavebně konstrukční části jsme nedohledali položku přesunu hmot pro HSV, který je nezanedbatelný v celkové ceně obzvláště při rekonstrukci budovy. Doplní zadavatel tuto položku do soupisu prací?

Odpověď na dotaz:

Položka je uvedena v soupisu prací, listu VN_ON – ř. 22 (pol. VN10).

Změna projektové dokumentace / soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Projektová dokumentace / soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, jsou poskytnuty současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **27. 2. 2026 v 10:00 hod.**

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání se nemění.

Vysvětlení zadávací dokumentace – „Rekonstrukce staré radnice“

Prodloužení lhůty pro podání nabídek je společné pro vysvětlení zadávací dokumentace uveřejněná v tentýž okamžik, tj. vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 až 9.

V Brně dne 6. 2. 2026

Za město Zábřeh
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukács