









SÚBEŽNÉ VEDENIE S PLYNOVODOM



KRIŽOVANIE S PLYNOVODOM




V SÚBEHU S VODOVODOM DOPORUČUJEME DODRŽAŤ 1 m.
PRI MENŠEJ VZDIALENOSTI KONZULTOVAŤ SO SPRÁVCOM SIETI.

PRI SÚBEHU OBOCH VEDENÍ 4. KATEGÓRIE (PRÍPOJKY) SA MÔŽE
MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ 50 cm ZNÍŽIŤ NA 40 cm.

PRI SÚBEHU OBOCH VEDENÍ 4. KATEGÓRIE (PRÍPOJKY) SA MÔŽE
MINIMÁLNA VZDIALENOSŤ ZO 100 cm ZNÍŽIŤ NA 40 cm.

KANALIZÁCIA S ÚPRAVOU – OD 50 cm DO 15 cm (KRIŽOVANIE)





TABULKA KRIŽOVANIA S ULOŽENÍM KÁBLA V CHRÁNIČKE

ELEKTRICKÉ VEDENIE 1 kV	L = 10 cm
ELEKTRICKÉ VEDENIE 10 kV	L = 20 cm
ELEKTRICKÉ VEDENIE 35 kV	L = 20 cm
ELEKTRICKÉ VEDENIE 110 kV	L = 70 cm

POZNÁMKA:

SÚBEH A KRIŽOVANIE PODZEMNÝCH VEDENÍ JE V SÓLADE S STN 73 6005.

VYPRACOVAL:	ZODP. PROJEKTANT:	PROJEKTATNT:	INVESTOR:	
Ing. P. MÉSŽÁROS	Ing. P. MÉSŽÁROS	MP-Project s.r.o. Hlavná 1402/135, 925 23 Jelka	OBEC KOSTOLNÁ PRI DUNAJI Kostolná pri Dunaji č.59, 903 01 Kostolná pri Dunaji	
STAVBA:	OBRATISKÁ AUTOBUSOV PRI KULTÚRNOM DOME A V ČASTI MALÝ ŠÚR	PARC.Č.:		RAZÍTKO: 
MIESTO STAVBY:	Cesta III/1067, KOSTOLNÁ PRI DUNAJI	DÁTUM:	03/2025	
STUPEŇ PROJEKTU:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE	OKRES:	SENEC	
OBJEKT:	SO 05 - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA	FORMÁT:	2 x A4	
PREDMET VÝKRESU:	SPÔSOB KRIŽOVANIA A SÚBEHU PLYNOVODU S PODZ. VEDENIAMÍ	MIERKA:	--	
		VÝKRES Č.:	10	