

Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037

Predmet zákazky: „Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji“

Všetkým hospodárskym subjektom

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Fridmanská,

APUEN AKADEMIA, s.r.o.

Miesto a dátum odoslania

Bratislava, 20.02.2026

VEC: Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 19.02.2026

Verejný obstarávateľ, **Obec Kostolná pri Dunaji, IČO: 00306037** (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“), v rámci Výzvy na predkladanie ponúk v zákazke s názvom „**Obratiská autobusov pri kultúrnom dome a v časti Malý Šúr v obci Kostolná pri Dunaji**“ zverejnenej dňa 19.01.2026 vo Vestníku UVO č.12/2026 pod č.729-WYP uverejňuje vysvetlenie na doručené otázky.

Otázka č.1:

Vo výkaze výmer SO_01_02_KD - Zastávka / nástupný terminál -Obratisko pri kultúrnom dome v obci Kostolná pri Dunaji v položke č.19 - Rovná strecha z bezpečnostného skla je uvedená výmera 51,5 m2. Podľa projektovej dokumentácie je však táto výmera len cca 27,5 m2. Prosíme verejného obstarávateľa o upresnenie, aká je správna výmera bezpečnostného skla.

Odpoveď na otázku č.1:

Plocha bezpečnostného skla VSG 5.5.2 je $2,08 \times 12,3 = 25,6 \text{ m}^2$

Položka č. 19 bude aktualizovaná.

19	K	767340080	Rovná strecha z bezpečnostného skla	m2	25,600
	VV		prestrešenie zasklenie , bezpečnostné sklo + zasklievacie profily		
	VV		Plocha bezpečnostného skla VSG 5.5.2 : $2,08 \times 12,3 = 25,6 \text{ m}^2$		25,600
	VV		Súčet		25,600

Opravená položka bude súčasťou Prílohy č.2 aktualizovaného výkazu výmer

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADEMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba