



Zn. spr.: SA.270.1.1.2026

## INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp na zadanie: „Modernizacja kotłowni c.o. wraz z wymianą źródła ciepła dla budynku Zielonej Szkoły w Woziwodzie”*

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) informuje, iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

**Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia oraz termin płatności stanowiący kryterium oceny ofert.**

W związku z powyższym pkt 3.1., pkt 3.1. ppkt 2 oraz pkt 16.2 ppkt 2 otrzymują brzmienie:

### 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

#### 3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano-instalacyjnych, polegających na modernizacji kotłowni c.o. w Zielonej Szkole położonej w miejscowości Woziwoda nr 6, gmina Tuchola.

**Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia nie wymaga pozwolenia na budowę, a tym samym nie ma konieczności wykonania STWiOR. Prace oparte są na gotowych wyrobach i urządzeniach. Do kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót, stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ, został dołączony schemat ideowy urządzeń stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ – Dokumentacja techniczna. Wykonawca we własnym zakresie ma zaprojektować i wykonać urządzenia i instalacje związane z przedmiotem zamówienia. Wykonawca po zakończeniu prac winien opracować projekt powykonawczy.**



Sprawę prowadzi: Paulina Puchała, tel.: 52 336 0 915, e-mail: paulina.puchala@torun.lasy.gov.pl

2) Dostawa i montaż:

- pompy ciepła typu monoblok (powietrze-woda) na fundamencie o mocy **grzewczej 40 kW o następujących parametrach:**

- **maksymalna temperatura zasilania od 70°C do -10°C temperatury zewnętrznej oraz od 65°C do -20°C bez użycia grzałek elektrycznych;**
- **dwie sprężarki z funkcją pracy zapasowej;**
- **grzanie A7/W45;**

- **zbiornika c.w.u 500 l z węzownią, przystosowanego do współpracy z pompą ciepła (glikol-woda) oraz grzałką elektryczną 1,5 kW;**

- bufora ciepła o pojemności 1000 l;

- naczynia wzbiorczego przeponowego o pojemności **140 l;**

- pomp obiegowych z czujnikami i sterownikami c.o. oraz materiałami pomocniczymi, niezbędnych do prawidłowego podłączenia pompy ciepła z urządzeniami odbiorczymi;

## **16. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.**

**16.2.** Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

2) w ramach kryterium „Termin płatności” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

**30 dni - 40pkt**  
**21 dni - 20 pkt**  
**14 dni - 10 pkt**  
**7 dni - 0 pkt**

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania w kryterium „Termin płatności” wynosi 40 pkt.

Termin płatności podany w ofercie musi wynosić **30, 21, 14 lub 7 dni**. Oferta wykonawcy, który zaoferuje termin płatności inny niż wymienione w zdaniu powyżej, zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Zmianie ulega również treść zapisów w § 2, pkt 2, ppkt 2 (okres realizacji Przedmiotu Umowy) oraz treść § 4, pkt 11 i 14 stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ – wzór Umowy.

Powyższe brzmienie jest obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zgodnie z art. 286 pkt 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp. Zgodnie z dyspozycją art. 286 pkt 7 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem  
Arkadiusz Podlaszewski  
nadleśniczy  
/podpisano elektronicznie/