

Elektronicky

Všetkým záujemcom

Naše číslo
VO-000667Vybavuje/linka
Mgr. Marta Juríčková
0940 608 017Banská Bystrica
04.03.2026Vec **Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky č. 8**

Identifikácia verejného obstarávania:

Verejný obstarávateľ¹:**Predmet zákazky:****Druh postupu:**

Zariadenie sociálnych služieb Hont, Terany č.1, 96268 Terany
DD a DSS Terany – novostavba ubytovacieho bloku Terany
zákazka zadávaná postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods. 7 písm. b)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
v Európskom vestníku č. 47124-2026 S_15/2026 zo dňa 21.01.2026
a vo Vestníku verejného obstarávania č. 16/2026 zo dňa 23.01.2026,
značka 1061 - MSP_Identifikátor_1385250

Vyhlásené:**Typ zákazky:**

zákazka na uskutočnenie stavebných prác

Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) k vyššie identifikovanému verejnemu obstarávaniu, doručeného verejnemu obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, v súlade s § 48 ZVO poskytujeme všetkým známym záujemcom nasledovné vysvetlenie:

- **Žiadosť o vysvetlenie SP doručená dňa 03.03.2026 12:57:15**

Otázka č. 1:

Chceme sa opýtať verejného obstarávateľa na položku z výkazu výmer č. 345 - montáž a dodávka AL žalúzií s prirúbeným kastlíkom šírky 125 mm, s lamelou C-80 s manuálnym ovládaním ozn. HŽ1. Vo VV je uvedené, že majú byť žalúzie ovládané manuálne, teda kľukou. Pri tomto type ovládania je nutné zasahovať do okenného prekladu - prevrtať ho a tým by došlo k vytvoreniu tepelného mosta a zároveň samotná kľuka by bola poruchová. Je možná zámena ovládania žalúzií za elektrické? Je možná aj zámena lamiel žalúzií z C-80 na Z-90? Pri lamelách Z-90 je lepšie tienenie a nižšia hĺbka zapustenia do kastlíka.

¹ Podporné činnosti vo verejnom obstarávaní poskytuje centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 ods. 2 písm. a) ZVO a v zmysle účinnej Zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom obstarávaní uzatvorenej dňa 24.06.2025 medzi verejným obstarávateľom a Centrum zdieľaných služieb BBSK, s.r.o., Námestie SNP 23/23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 5693165

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ uvádza, že vzhľadom na klientelu objektu verejný obstarávateľ trvá na manuálnom ovládaní žalúzií. Verejný obstarávateľ bude v ponuke uchádzačov akceptovať aj predložený ekvivalent lamiel žalúzií, t.j. lamely Z-90 v súlade s bodom 14.3.1 súťažných podkladov.

S úctou,

Centrum zdieľaných služieb
BBSK s.r.o.