

Vysvetľovanie č. 1

Na základe predložených otázok uchádzačov poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č.1:

Čo sa týka zadania použitých materiálov, konkrétne drevených stĺpov a ich kotvenia uvádzame, že nie je reálne zabezpečiť drevené hranoly z dubového reziva v požadovanom profile a zadaných parametroch/kritériách. Takisto nepoznáme technológiu, ktorá by nám umožnila do takéhoto trámu odvrtať otvor priemeru 90 mm/ 600 mm hĺbky , pre osadenie na kotviace rúry. Preto požadujem materiály a technológie bližšie a presne špecifikovať, alebo umožniť navrhnúť alternatívu dodávky dubových hranolov ako aj možnosť navrhnúť zmeniť spôsob ich ukotvenia na podklad/kotviace platne.

Odpoveď na otázku č.1

Verejný obstarávateľ konzultoval materiálové riešenie a technologický postup s architektkou aj so statikom.

Čo sa drevených **dubových trávov** týka, za architektúru aj statiku je možné ich nahradiť použitím dubových lepených hranolov ideálne lepené zo širokých dosák (napr. 40x200mm) bez nadpájacích spojov.

Vyjadrenie **statika** k technologickému postupu pre **osadenie kotviacich rúr** : Kotvenie je realizovateľné napríklad s použitím forstnerovho vrtáka.

Vrták je možné predĺžiť, rovnako je možné vrtáčku pomocou prípravku upnúť tak aby bol rez vedený v osi trámu.

Pripadne ak bude trám lepený v dielni, je možné si kotvenie vlepíť vopred do pripraveného priestoru.

Posiela link na konkrétny vrták: https://www.najnakup.sk/vrtaky/dewalt-prislusenstvo-vrtak-do-dreva-priemer-92-mm-dt4589?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping%202024%20DSAPD45&utm_id=21887179136&gad_source=1&gad_campaignid=21887179136&gbraid=0AAAAADsSrJ3-Q1ovGOKV02TpdwF91sthH&gclid=Cj0KCQiA4eHLBhCzARIsAJ2NZoKtc0jvfs5N7Dya2yhL7X9BS7YM8lvdskr5CVxyfPZoLY4PYa072AgaAuGEEALw_wcB

Link na hĺbenie otvoru (video), čas 6:14 a 8:37: https://www.youtube.com/watch?v=xgMvIP-q_OA

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj aleternatívu, ktorá je uvedená vyššie.

V Bratislave, dňa 28.01.2026