

## MĚSTO UHERSKÝ BROD

Místostarosta

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací: MUUB/11477/2026

JID: 13291/2026/MUUB

Spisová zn.: MUUB/9118/2026

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vyřizuje: Libor Obadal

Telefon: 572 805 231

E-mail: libor.obadal@ub.cz

Datum: 04.02.2026

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu **ZŠ MARIÁNSKÉ NÁM. – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – II. ETAPA** poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu dodavatele.

#### Dotaz č. 1:

Výkaz výměr udává jiný typ proudových chráničů, než jsou uvedeny ve schématech rozvaděčů.

Např. u rozvaděče RS 31 je ve VV uvedeno 10ks jističochráničů OLI-10B-1N-030AC-**G**, ale ve výkrese jen tip A (bez G). Tyto typy chráničů, G vs A, se diametrálně cenově liší. Který typ chráničů je požadován?

#### Odpověď č. 1:

CHRÁNIČ TYP A

#### Dotaz č. 2:

Jakým způsobem se bude provádět rozvod instalace ke svítidlům ve třídách? Bude se drážkovat nebo lištovat?

#### Odpověď č. 2:

ROZVOD BUDE POD OMÍTKOU

#### Dotaz č. 3:

Nové rozvaděče jsou umístěny na chodbách objektu – jsou rozvaděče uvažovány s protipožární ochranou nebo bez ochrany?

#### Odpověď č. 3:

ROZVÁDĚČE BUDOU BEZ PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANY

Ing. Ferdinand Kubáník, v z.  
starosta

Ing. Miroslav Polášek  
místostarosta