



LIFE PODKOWIEC PLUS: back to the forest – holistic conservation of bat breeding habitats

LIFE20 NAT/PL/001427

Bielsko-Biała, 18.02.2026 r.

Zn. spr.: SA.20.1.2025.2026

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania: Budowa wieży dla nietoperzy na części dz.ew. nr 1396 obręb Wapienica przy ul. Tartacznej w Bielsku-Białej

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, z 2025 r. poz. 620, 769, 794, 1165, 1173, 1235), Zamawiający Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko, ul. Kopytko 13, 43-382 Bielsko-Biała, informuje, że dla ww. postępowania wpłynęło zapytanie do SWZ.

Poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią bez podania źródła zapytania.

Treść zapytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany blachy tytan-cynk (pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem) na blachę aluminiową?
2. W poz. 39 Przedmiaru robót zostały uwzględnione blachy węzłowe S235JR, nie zostały natomiast uwzględnione systemowe złącza kątowe Simpson w ilości ok. 400 szt. Proszę o informację, w której pozycji należy uwzględnić koszty materiału oraz robocizny.

Treść odpowiedzi:

Ad. 1. Pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem należy wykonać zgodnie z projektem.

Ad. 2. Należy przyjąć do Przedmiaru robót **dodatkową pozycję katalogową uwzględniającą złącza kątowe w ilości 406 szt.** i wycenić jako kalkulację indywidualną w kosztorysie ofertowym.

Z poważaniem,
Izabela Pigan
Nadleśnicza

/dokument podpisany elektronicznie/