

PŘÍLOHA T1

TABULKA PŮSOBNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

| Číslo místnosti | Účel | AA – Teplota okolí | AB – Atmosférické podmínky | AC – Nadmořská výška | AD – Výškovit vody | AE – Výškovit těles | AF – Výškovit koroze | AG – Mechanické namáhání | AH – Vibration | AK – Výškovit rostlinstva | AL – Výškovit živočichů | AM – Elektromagnetické působení | AN – Sluneční záření | AP – Seismické účinky | AQ – Bouřková činnost | AR – Pohyb vzduchu | AS – Větr | BA – Schopnost osob | BC – Dotyk osob s potenciálem | BD – Podmínky úniku | BE – Povaha látek – skaldovaných | CA – Stavební materiály | CB – konstrukce budovy |
|-----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.NP | REKONSTRUVANÉ MÍSTNOSTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ST.01 | Technologie sněžné jámy | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE2 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| ST.02 | trenéři/rozhodčí soupeř | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| ST.03 | rozhodčí | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| ST.04 | umývárna | AA5 | AB5 | AC1 | AD* | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| ST.05 | umývárna | AA5 | AB5 | AC1 | AD* | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| ST.06 | Rezerva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Vstup hala | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 102 | Obchod | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 103 | Sklad | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 104 | Chodba sportovci | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 105 | WC muži | AA5 | AB5 | AC1 | AD* | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 106 | WC ženy | AA5 | AB5 | AC1 | AD* | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 107 | Šatna hobby/veřejné bruslení | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 108 | Umývárna | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 109 | Kancelář | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 110 | Velín/vstupenky | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 111 | Šatna strojníci | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 112 | Umývárna | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 113 | Rozvodna NN | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 113 | Dílňa/brusírna | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE2 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 114 | Technologie chlazení | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE2 | AF2 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 115 | Roľbárna | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE2 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 116 | WC obchod | AA5 | AB5 | AC1 | AD* | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 117 | Chodba sportovci | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 118 | Technická místnost | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 119 | Sklad | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 120 | Suchá šatna | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 121 | Sklad | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 122 | Regenerace | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 123 | Kardio | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 124 | Šatna | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 125 | Šatna | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 126 | Umývárna | AA5 | AB5 | AC1 | AD2 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |

PŘÍLOHA T1

TABULKA PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLVIVŮ

| Číslo místnosti | Účel | AA – Teplota okolí | AB – Atmosférické podmínky | AC – Nadmořská výška | AD – Výskyt vody | AE – Výskyt těles | AF – Výskyt koroze | AG – Mechanické namáhání | AH – Vibration | AK – Výskyt rostlinstva | AL – Výskyt živočichů | AM – Elektromagnetické působení | AN – Sluneční záření | AP – Seismické účinky | AQ – Bouřková činnost | AR – Pohyb vzduchu | AS – Větr | BA – Schopnost osob | BC – Dotyk osob s potenciálem | BD – Podmínky úniku | BE – Povaha látek – skladovaných | CA – Stavební materiály | CB – konstrukce budovy |
|-----------------|---------------------|--------------------|----------------------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 127 | VZT | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 128 | Technická místnost | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 129 | Sklady | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 130 | Chodba pod tribunou | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| -- | Střecha | AA5 | AB8 | AC1 | --- | AE3 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ3 | AR1 | AS1 | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |

Poznámky: * AD-výskyt vody - umývací prostory dle ČSN 332130 ed.3 ohraničený půdorysem zařizovacího předmětu