

Verejný obstarávateľ:	Mestská poliklinika Senica, a.s. Sotinská 1588/1, 905 01 Senica
Názov zákazky:	Modernizácia priestorov budovy Mestskej polikliniky Senica
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/74346/summary
Zverejnená v:	Vestník UVO č. 28/2026 zo dňa 10.02.2026 pod č. 2141 - WYP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č.12 zo dňa 09.03.2026
Spracovaná dňa:	12.03.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v žiadosti o vysvetlenie zo dňa 09.03.2026.

Otázka č. 23/12:

932 K 722172218 Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 90 (alternatívne PVC-C) m 45,000
933 K 722172219 Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 110/10,0 (alternatívne PVC-C) m 45,000
1669 K 722172218 Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 90 (alternatívne PVC-C) m 52,000
1670 K 722172219 Potrubie vodov. z rúrok PP rad ťažk. D 110/10,0 (alternatívne PVC-C) m 52,000
TS píše o potrubí DN 15-100 PE-X

Odpoveď na otázku č. 23/12:

Rúry PE-X sú od DN 15 do DN 65.
Rúry PP rad ťažk. D 90 (alternatívne PVC-C) sú od DN 80 - DN 100.

Otázka č. 24/14:

Požiarne prestupy ? (aké balenie máte na mysli, prestupové mažety a iné prestupy...)
321 M 246335440 Tmel protipožiarne plniaci tmel HILTI CFS-FIL bal.1ks kus 10,000
1093 M 246335440 Tmel protipožiarne plniaci tmel HILTI CFS-FIL bal.1ks kus 10,000
1822 M 246335440 Tmel protipožiarne plniaci tmel HILTI CFS-FIL bal.1ks kus 10,000
SO 03 E2 Zdravotechnika
1637 M 245926110 Tmel protipožiarne kg 11,000

Odpoveď na otázku č. 24/12:

Otvory požiarneho prestupu v rámci profesií Vnútorne silnoprúdové rozvody a Zdravotechnika utesniť protipožiarneho tmelom, napr. HILTI CFS-FIL. V položkách č. 321, 1093 a 1822 sa počíta s balením s objemom 310 ml.