





Napäťová sústava:
3NPE ~ 50Hz 400V/230V, TN-S

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím (STN 33 2000-4-41: 03.2019)
základná ochrana (priamy dotyk) podľa čl.411.2 prílohy „A“:

- krytmi - A.2
 - izoláciou - A.1
- pri poruche (nepriamy dotyk) podľa čl.411.3:
- ochranným uzemnením čl. 411.3.1.1
 - ochranným pospájaním čl.411.3.1.2
 - samočinným odpojením pri poruche čl.411.3.2 v sieti TN
- doplnková ochrana
- doplnkové ochranné pospájanie čl. 415.2
 - prúdovým chráničom čl.415.1

	POZOR ELEKTRICKE ZARIADENIE
	HLAVNÝ VYPÍNAČ
	VYPNI V NEBEZPEČENSTVE
	NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI

770
730

Špecifikačná rozváždača:
Rozvodnica pre zabudovanie do steny,
4 rady po 24 moduloch (Moeller, BF-U-4/96-C)
Rozmery (vxšxh): 770x590x134mm
Prívod : zdola; Vývody : hore
Un=400/230V; IP40/IP20; In=32A, Ik=10kA; ip=1,1,88 kA

ČÍSLO LISTU	OBSAH	REVIZIA					
		0	1	2	3	4	5
1	TITULNÝ LIST, ZOSTAVA	0	1	2			
2	PRÍVOD- OCHRANA-PROTI-PREPAHŤU-VYKROVŇOVANIE-POTENCIÁLU	0	1				
2(3)	KURENIE, Doplnenie vývodov pre Slaboprúdové rozvody	0	1				
4	ZASUVKY	0	1				
5	OSVETLENIE	0					
6	KLIMATIZÁCIA	0	1				
7	REZÉRYVA	0					
8	REZÉRYVA	0					
9	REZÉRYVA	0					
10	REZÉRYVA	0					

REVIZIA :	DÁTUM :	MENO :	KRESIL :	DÁTUM :	MENO :	PROJEKT: 240202-011 Centrum kultúrneho dedičstva Kostolná, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77 5002 Komunitný dom s ľudovou izbou Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59	NÁZOV VÝKRESU : Rozváždač R2 DOPLNENIE B.1.2 Schodisko+chodba	LINKA :			
REVIZIA :	DÁTUM :	MENO :	KONTROLOVAL :	DÁTUM :	MENO :			LISTOV : 2	LIST : 1		
REVIZIA :	DÁTUM :	MENO :	FeSys,s.r.o					ČÍSLO VÝKRESU :			
REVIZIA :	DÁTUM :	MENO :	DUEL					E9.06_v1			
REVIZIA : 1	DÁTUM : 03/2024	MENO :									

