



OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wyłączenie zasilania wykonane zgodnie z wymaganiami PN-HD 60 364-4-1/2009

UZIEMIENIE SYSTEMÓW

- SIEĆ ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE - typ uziemienia system TN-C
- WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V - typ uziemienia systemu TN-S

Temat :	Projekt termomodernizacji i zmian w kolorystyki budynku Ochotniczej Straży Pożarnej		
Lokalizacja :	47-430 Rudy ul. Juliusza Rogera 22 ; nr działki nr. 902/3		
Inwestor:	Gmina Kuźnia Raciborska 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4		
Architektura :	tech. bud. Józef Kwiolek	Podpis	
Instalacje sanitarne :	upr. 347/93 tech.bud.Paweł Pawliński	Podpis	
Instalacje elektryczne :	mgr inż. Antoni Machowski upr.nr 107 / 79	Podpis	
Temat rysunku : Plan instalacji elektrycznych obwodów gniazd - rzut parteru		Skala	Nr rys.
		1:100	E-01
		lipiec 2024	