



## OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

Dla urządzeń 3x230/400V, 50Hz - samoczynne wyłączenie zasilania wykonane  
zgodnie z wymaganiami PN-HD 60 364-4-41/2009

### UZIEMIENIE SYSTEMÓW

1. SIEĆ ROZDZIELCZA 3x230/400V lokalnego ZE - typ uziemienia system TN-C
2. WEWNĘTRZNE INSTALACJE ODBIORCZE 3x230/400V - typ uziemienia systemu TN-S

Temat :	Projekt termomodernizacji i zmian w kolorystyki budynku Ochotniczej Straży Pożarnej		
Lokalizacja :	47-430 Rudy ul. Juliusza Rogera 22 ; nr działki nr. 902/3		
Inwestor:	Gmina Kuźnia Raciborska 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4		
Architektura :	tech. bud. Józef Kwiolek	Podpis	
Instalacje	upr. 347/93	Podpis	
sanitarne :	tech.bud.Paweł Pawłoki	Podpis	
Instalacje	upr.nr 107 / 79	Podpis	
elektryczne :	mjr inż. Antoni Machowski	Podpis	
Temat rysunku :		Skala	Nr rys.
Plan instalacji elektrycznych obwó		1:100	
gniazd - rzut pionowy		lipiec 2024	E-04