



Ze względu na trudności terenowe (uzbrojenie terenu) zastosowano uziom prętowy stalowy ocynkowany 3 elementowy.

Temat :	Projekt termomodernizacji i zmianay kolorystyki budynku Ochotniczej Straży Pożarnej		
Lokalizacja :	47-430 Rudy ul. Juliusza Rogera 22 ; nr działki nr. 902/3		
Inwestor:	Gmina Kuźnia Raciborska 47-420 Kuźnia Raciborska ul. Słowackiego 4		
Architektura :	tech. bud. Józef Kwiolek upr. 347/93	Podpis	
Instalacje sanitarne :	tech.bud.;Paweł Pawłoki upr. nr 107 / 79	Podpis	
Instalacje elektryczne :	mgr inż. Antoni Machowski upr. nr 107 / 79	Podpis	
Temat rysunku : Plan uziomnu prętowego - rzut piwnic i fundamentów		Skala 1:100 data lipiec 2024	Nr rys. E-08