



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Jašíkova 6
821 03 Bratislava
tel.: 0850 221 200
info.sk@tuvsud.com
www.tuvsud.com/sk-sk

ODBORNÉ STANOVISKO

Evidenčné číslo 7165068074/50/25/BT/OS/DOK

vydané oprávnenou právnickou osobou č. OPO-000001-07

Účel inšpekcie: **overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci posudzovaním dokumentácie stavby a vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov**

Zákazník: **Stapring, a.s., Cintorínska 9, 811 08 Bratislava**
Objednávka zo dňa: **17.07.2025**
Zákazka TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č.: **7165068074**

Posudzovaná dokumentácia stavby

Názov stavby: **Topoľčianky, Centrálny logistický klad (CLS)
Kasárne, rekonštrukcia objektu
SO 01 Objekt ubytovne 001**
Investor: **Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava**
Zodpovedný projektant: **Ing. Alica Režná**
Umiestnenie stavby: **p.č. 3045/17,18,19,20,23 k.ú. Topoľčianky**

Ako špecifikácie pre vykonanie inšpekcie boli použité nasledujúce normy a predpisy:

Inšpekčný postup oprávnenej právnickej osoby TÜV SÜD Slovakia s.r.o. č. IPQ-057, návod č. N-Q-057-1 a špecifikácia inšpekcie podľa platných právnych predpisov.

a táto predložená dokumentácia:

- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Protipožiarna bezpečnosť stavby
- Architektonické a stavebné riešenie
- Zdravotechnika
- Ústredné vykurovanie
- Vzduchotechnika
- Elektroinštalácia a bleskozvod
- Štruktúrovaná kabeláž
- Elektrická požiarňa signalizácia
- Hlasová signalizácia požiaru
- Plynoinštalácia
- Technológia stravovacej prevádzky
- Statika
- Projekt organizácie výstavby

Vykonané úkony

- Kontrola predloženej projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby.

Pri inšpekcii vykonanej v dňa 04.09.2025 boli zistené nasledovné nedostatky:

1. Súčasťou predloženej projektovej dokumentácie EPS a HSP nie je osobitné oprávnenie projektanta, čo nie je v súlade s § 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 11c ods. 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe posúdenia projektovej dokumentácie stavby v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov vydávame toto

odborné stanovisko:

Projektová dokumentácia **spĺňa** požiadavky bezpečnosti technických zariadení po odstránení nedostatkov v bode 1.

Odborné stanovisko je vydané **len** pre účely stavebného konania v rozsahu predloženej projektovej dokumentácie.

Upozornenie na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B/g (rozvod plynu) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A/e platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A/e do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- Pred uvedením vyhradených technických zariadení tlakových skupiny A/b1 (expanzné nádoby) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Upozornenie:

- Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- Nebezpečné priestory na musia zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.
- Pri realizácii stavebných prác sa musia určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorú musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

Poznámka:

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. môže vykonať inšpekciu podľa STN EN ISO/IEC 17020:2012 posúdením súladu vyhotovenia stavby a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované, alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (v príslušnej etape výstavby – technický dozor stavieb).

Vyššie uvedené odborné stanovisko platí za týchto podmienok:

Nedostatky a upozornenia budú odstránené ku dňu kolaudácie stavby.

Výsledky inšpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzťahujú len k posudzovanej dokumentácii. Odborné stanovisko nie je možné bez súhlasu TÜV SÜD Slovakia s.r.o. a zákazníka rozmnožovať inak než vcelku.

V Nitre, dňa 04.09.2025

inšpektor TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý inšpekciu vykonal: **Ing. Michaela Hradileková**

za Oprávnenú právnickú osobu TÜV SÜD Slovakia s.r.o.:



Upozornenie:

Listinná forma je kópiou elektronicky podpísaného dokumentu vo formáte pdf, pôvodne vytvoreného v aplikácii MS Word pod názvom 7165068074_DP_Centrálny log.sklad_Kasárne, rekonštrukcia obj._SO 01 Objekt ubytovne 001_Topolčianky.docx, ktorý bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Meno podpisujúcej osoby, dátum a čas podpisania sú uvedené v poli elektronického podpisu.

Originálom je vždy len elektronická forma dokumentu.



TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Na vedomie: Úrad inšpekčnej služby, útvar kontroly, odbor inšpekcie práce a požiarneho dozoru.