

ROZVODNÁ SIEŤ: 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S
3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S
2 AC 24V 50Hz, PELV
2 DC 24V, PELV

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PRI PORUČE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA HLAVNÉ POSPÁJANIE


ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM: KRYTMI, IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, DOPLNKOVOU OCHRANOU - PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM MALÝM NAPATÍM: PELV

VONKAJŠIE VPLYVY: - VIŠ PROTOKOL

LEGENDA:

- A ANORA LED IP65 lm: 665 W
- SVIETIDLO, (DNA Slovakia) NEPTUN HO 060, 9000lm, 65W, IP66
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ 230V 10A IP44 RADENIE 5
- ROZBOČOVACIA SKATUĽA 4-PÓLOVÁ
- SVIETIDLO NÚDZOVÉ, (DNA Slovakia), ETE/2W/B/1/SE/AT/WH - EXIT M 2W LED 340 lm PREMIUM IP65 1h, autotest, univerzálny piktogram
- SMER ÚNIKOVEJ CESTY
- EL. KÁBEL PRE OSVETLENIE



Číslo sady

REVÍZNA TABUĽKA :

Čís. REV.	DÁTUM	POPIS REVÍZIE

Autorizácia

± 0,000 = 237,41 m.n.m.

NÁZOV STAVBY	TOPOLČIANKY, CENTRÁLNY LOGISTICKÝ SKLAD REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO HOSPODÁRSTVA		<div></div> <div>STAPRING, a.s. CINTORÍNSKA 9, 81108 BRATISLAVA PREVÁDZKA: PIARISTICKÁ 2, 949 24 NITRA</div>	
MIESTO STAVBY	TOPOLČIANKY, OKRES ZLATÉ MORAVCE, PARC. Č. 3065/28, 3065/27, 3065/31, 3065/30 (LV č. 765)			
STAVEBNÉ OBJEKTY	SO01 KOTOLŇA obj.09			
OBJEDNÁVATEĽ	MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, PRIBINOVA 2, 812 72 BRATISLAVA		DÁTUM :	08/2025
ZHOTOVITEĽ	STAPRING, a.s., Cintorínska 9, 811 08 BRATISLAVA, prevádz. Piaristická 2, NITRA		ZÁKAZKOVÉ Č.:	25 035
STUPEŇ PROJEKTU	REALIZAČNÝ PROJEKT		MIERKA :	1:50
HIP	ING. ARCH. JÁN MEZEI		FORMÁT :	2 x A4
ZODP. PROJEKTANT	ING. JÁN HUDEC <i>J. Hudec</i>		VÝKRES Č.: 13	
PROJEKTANT	MILAN SLOBODA, KATARÍNA MALOVÁ			
NÁZOV VÝKRESU	Pôdorys zdroja tepla obj.02B Osvetlenie			
ČASŤ/ PROFESIA	E1.1.6	SILNOPRÚDOVÁ ELEKTROINŠTALÁCIA a MaR		