

## Do publicznej wiadomości

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Ciepłownia lokalna w Mieście i Gminie Górzno**” Nr zamówienia **IG.271.4.2026**.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1605 z późn. zmianami), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia i załączników do SWZ. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

1. Wnosimy o możliwość przedłużenia terminu składania ofert do dnia 20.03.2026.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy obligatoryjne jest wykorzystanie konkretnych urządzeń wskazanych m.in. w dokumencie: kotł. Górzno\_projekt tech.\_br. sanitarna\_rew. 01\_projekt.pdf, będącym częścią załącznika nr 8, takich jak na przykład: A1. kocioł (MaxPell EVO 300kW - Heiztechnik), B1. pompa ciepła (Logatherm WLW156-30 MB AR P3), B30. Zbiornik buforowy (Logalux PS 300 Buderus), M10. Komin spalinowy (MK Żary), czy też dobór urządzeń jest po stronie Wykonawcy.

Odp. Zgodnie z zapisami SWZ w punkcie „rozwiązania równoważne” jest możliwość zastosowania materiałów równoważnych, nazwa materiałów i urządzeń jest podana by określić pewien poziom jakości wbudowywanych materiałów i urządzeń. W załączniku nr 8 – dokumentacja projektowa znajduje się plik „kotł. Górzno\_projekt tech.\_br. sanitarna\_rew. 01\_wyjaśnienia nazw własnych.pdf”. Podano w nim parametry jakościowe urządzeń wymagane w obecnym zamówieniu publicznym. Nie jest obligatoryjne zastosowanie konkretnych urządzeń wskazanych w projekcie, pod warunkiem zastosowania urządzeń równoważnych, spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i normowe określone w dokumentacji. Przy doborze urządzeń należy się również kierować nie tylko parametrami ale również trwałością urządzeń i dostępem do części i serwisem po okresie gwarancji. Niszowe i mało popularne rozwiązania utrudnią podpisanie umowy na serwis po okresie gwarancji.

3. Czy jest możliwość przekazania dokumentów składających się na załącznik nr 9 - przedmiar w formie otwartej word/excel.

Dodano pliki excel.

z upoważnienia Burmistrza

Agnieszka Nadolska

Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Górzno