

Ciasna, dnia 11.03.2026r.

WÓJT GMINY CIASNA
ul. NOWA 1A, 42-793 CIASNA
RGK.MB 271.4.2026

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy : Ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich w Gminie Ciasna

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące w/w zadania

Temat: Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ – „Ochrona bioróżnorodności na obszarach wiejskich w Gminie Ciasna” (RGK.MB.271.4.2026)

Działając w imieniu Wykonawcy, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących wątpliwości dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Dotyczy tablic edukacyjnych (TE):

- Na rysunku Z-01 (Projekt zagospodarowania terenu) naniesiono około 11 symboli „TE”. Proszę o podanie dokładnej liczby tablic edukacyjnych wolnostojących do wyceny.

Odp. 11 szt.

- W Opisie Technicznym (pkt 4.6.1 i 4.6.2) zalecono stworzenie tablic o wartości przyrodniczej siedliska grądu oraz pióropusznika strusiego. Czy tablice te zawierają się w puli punktów „TE” na mapie, czy stanowią dodatkowy zakres?

Odp. Zawierają się w puli 11szt. tablic

- Dokumentacja prezentuje cztery różne modele tablic (pionowe z daszkiem, pulpity, interaktywne kostki, słupki). Proszę o wskazanie, który typ tablicy przypisany jest do konkretnych lokalizacji.

Odp. Zamawiający nie określa konkretnej lokalizacji dla danego typu tablic. Wykonawca powinien zaproponować to w opracowanej przez siebie koncepcji

Dotyczy elementów zagospodarowania:

- Gdzie na planie zagospodarowania (rys. Z-01) zlokalizowane są hotele dla owadów oraz podesty wokół drzew i jaka jest ich wymagana liczba?

Odp. Wykonawca na podstawie wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej powinien zaproponować ilość i lokalizację zarówno hoteli dla owadów jak i liczbę podestów wokół drzew

- Proszę o podanie ostatecznej, łącznej liczby ławek z oparciem, ławek bez oparcia (typu 'liść') oraz ławostoiów edukacyjnych, jakie należy przyjąć do wyceny?

Odp. Ławki z oparciem – 24szt., ławki typu liść – 10szt., ławostoły – 9szt.

Dotyczy oświetlenia terenu:

- Projekt zakłada budowę oświetlenia adaptacyjnego wzdłuż ścieżek. Rysunek Z-01 wskazuje lokalizację latarni, ale nie podaje ich sumy. Proszę o podanie liczby Latarni oraz wymaganych parametrów (materiał słupa, rodzaj oprawy).

Odp. Wykonawca na etapie opracowania projektu budowlanego powinien opracować projekt oświetlenia i dobrać wysokość, natężenie oraz ilość punktów świetlnych

- Czy na terenie inwestycji znajduje się istniejący punkt włączenia do sieci elektroenergetycznej, z którego ma zostać zasilone oświetlenie terenu?

Odp. Zamawiający nie posiada warunków przyłączenia ani umowy na dostarczenie mediów. Wykonawca na etapie opracowania projektu powinien wykonać bilans mocy, zbadać stan techniczny istniejącego przyłącza i wystąpić jeśli to konieczne o zwiększenie mocy przyłączeniowej lub wydanie warunków przyłączeniowych jeśli przyłączy nie będzie nadawało się do wykorzystania

Dotyczy terenów zieleni:

- Czy w ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji (podlewania, nawożenia) nasadzonych krzewów przez cały okres gwarancji?

Odp. Tak

WÓJT GMINY CIASNA
mgr inż. Zdzisław Kulej
/podpisano elektronicznie /