



Bratislava, 13.03.2026

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podkladov otázky č. 2 až 4

V obstarávaní na predmet zákazky „Nové zastávky MHD Panónska cesta, Petržalka“, vyhlásenom v rámci dynamického nákupného systému „Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy“ boli doručené nasledovné otázky:

V stavebnom povolení na strane 5-7 má vydrenie správca VO: Technické siete Bratislava, a.s. (TSB) k SO 13 Úprava VO na Panónskej.

Otázka č. 2:

V povolení je uvedené, že na prekladaných stožiaroch sa vymení ex. svorkovnica za GURO EKM 2050-2D1-4S/C. Podľa poskytnutej dokumentácie sa prekladajú 4 ks stožiarov a 9 ks stožiarov je nových. Vo výkaze výmer je počet nových svorkovníc ale typu GURO EKM 2072 9ks, s predkladanými ich má byť 13ks.

Odpoveď č. 2:

Všetky elektrovýzbroje prosím použiť typ GURO EKM 2050-2D1-4S/C

Otázka č. 3:

V povolení je uvedené, že nové stožiare majú byť SRVJ/4/60RAL7016 a SRVJ/8/76RAL7016. V poskytnutej dokumentácii a vo výkaze-výmer sú uvedené stožiare SB 4/60 P a SB 8/60 P, ktoré sú s prírubou (a to nesúhlasí s vyjadrením v povolení) a výkaz výmer nezahŕňa ani farbu RAL 7016.

Odpoveď č. 3:

Správne označenie stožiarov je SRVJ/4/60RAL7016 a SRVJ/8/76RAL7016 - tieto sú už od výroby štandardne v RAL, preto nie je potrebné dávať do výkazu výmer farebnú úpravu samostatne, ide o votknuté stožiare.

Otázka č. 4:

V povolení je uvedené, že treba použiť na osvetlenie chodníka svietidlo Philips BDP265 LED-3802m/722 II DN11 7016 2xSR 5x1.5_6m 48/60. V poskytnutej dokumentácii a vo výkaze výmer sú uvedené tri typy svietidiel SITECO. Otázka: na stožiare 4m a 8m sa použije rovnaké svietidlo?

Odpoveď č. 4:

Na stožiare výšky 4m, ktoré vznikajú ako nové svetelné miesta sa použije svietidlo Philips BDP265 LED-3802m/722 II DN11 7016 2xSR 5x1.5_6m 48/60.

Na stožiare výšky 8m sa použije existujúce svietidlo, ktoré sa premontuje zo starého stožiara. Tieto 8m stožiare sa budú len posúvať z existujúceho miesta, nebudú vznikať nové, takže využijeme existujúce nové svietidlá.

Prekladané stožiare na hlavnej ceste sa preložia aj so svietidlami, ktoré sú nové a nie je potrebné ich meniť.



Svietidlá SITECO sa nepoužijú žiadne.

Presný typ svietidiel, stožiarov a elektrovýzbroje dodá verejný obstarávateľ / objednávateľ po odsúhlasení v koordinácii s TSB v požadovanom časovom intervale výstavby. V prípade nesúladu medzi situáciou SO 13 - Úprava VO na Panónskej je záväzný výkaz výmer, súhrnná technická správa a technická správa SO 13 Úprava VO na Panónskej.

V nadväznosti na vyššie uvedené odpovede verejný obstarávateľ zverejňuje v dokumentoch zákazky nasledovné aktualizované dokumenty zákazky s názvom:

„AKTUALNE Príloha č. 3 Ponuka v zákazke (výkaz výmer)“ – zmeny v „SO 13 - Úprava VO na Panónskej“ vyznačené farebne.

„AKTUALNE B_Suhrnna_techicka_sprava“ (súčasť prílohy č. 2 Projektová dokumentácia DAQE (DSPRS) – zmeny vyznačené farebne str. 47

„AKTUALNE Technická správa SO 13 Úprava VO na Panónskej“ (súčasť prílohy č. 2 Projektová dokumentácia DAQE (DSPRS) v časti E_Dokumentacia_SO/SO-13_VO_na_Panonskej – zmeny vyznačené farebne str. 3

Zároveň verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk **do 23.03.2026 10:00 hod.**

S pozdravom

Šimo J. – oddelenie VO