

~~SIĘĆ CIEPŁOWNICZA~~ NISKOPARANEJ KANAŁ C.D. TRADYCYJNA

WZGLĘDY sieci i urządzenia ciepłownicze
nie przesiano orientacyjnie.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych
należy wykonać przekopy kontrolne celem
ustalenia dokładnej ich lokalizacji.





Wielkie zbliżenia i skrzyżowania w stosunku
do urządzeń ciepłowniczych należy wykonać
pod nadzorem naszego przedstawiciela oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.

TAURON Energia Sp. z o.o.
40-120 Katowice, ul. Dąbrowskiego 49
DZIAŁ OPRACOWAŃ I KONTROLI PRZESYŁU
SEKCJA UZGODNIEN TECHNICZNYCH











INSPEKTOR
SEKCJI UZGODNIEN

Ł
Łukasz Walendowski


LEGENDA

-  projektowana kanalizacja sanitarna
-  projektowane przyłącza sanitarne
-  projektowana rura ochronna
-  miejsce kolizji projektowanej kanalizacji
sanitarnej z siecią ciepłą

uzbrojenie istniejące:

-  kanalizacja sanitarna
-  kanalizacja deszczowa
-  kanalizacja ogólnospławna
-  wodociąg
-  gazociąg
-  kabel energetyczny
-  sieć ciepłownicza
-  kabel telekomunikacyjny
-  słup telekomunikacyjny
-  słup energetyczny

Załączone materiały stanowią własność firmy EKOTOM i strzeżone są prawami autorskimi. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja dotycząca ich używania nie jest oddzielana, zarówno pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie dane dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny. Kłótych to informacji nie wolno reprodukcować, przekazać osobom trzecim, oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też upoważnić kogoś do tego, bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy EKOTOM. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.

 EKOTOM TOMASZ NAWIEŚNIAK		Inwestor: WODOCIĄGI SIEMIANOWICKIE AQUA-SPRINT Sp. z o.o. Ul. Świerczewskiego 100 41-100 Siemianowice Śląskie	
www.ekotom.com.pl, e-mail: ekotom@ekotom.com.pl 43-300 Bielsko - Biała ul. Gen. St. Maczka 9/15 tel/fax: 033/496-84-94, kom 0601-859-729			
Adres inwestycji: SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE		branża: wod. - kan. faza: PB	
Zadanie: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH		nr proj.: P1504	
Nazwa rysunku: PROJEKT ZAGOSPODOROWANIA TERENU		data: 08.2015	
projektował: mgr inż. Tomasz Nawieśniak (SLK/0660/PWOS/04)		skala: 1:500	
opracował: mgr inż. Aleksandra Pietrasina mgr inż. Paweł Stefek		format: 594x730	
sprawdził: mgr inż. Robert Jez (SLK/0672/PWOS/04)		rysunek: 01.01	