


Panel fotowoltaiczny o mocy 450 Wp

Koryto kablowe dachowe 75 x 75, na stopach dachowych.
 Przewody SOLARNE 10 mm² w RURZE OCHRONNEJ UV
i LGY 16 mm² układać w korycie

Inwestor	Gmina Piekary Śląskie 41-940 Piekary Śląskie, ul. Kawaleryjska 62 D		
Nazwa i adres obiektu budowlanego	Miejska Biblioteka Publiczna 41-940 Piekary Śląskie, ul. Kawaleryjska 62 D		
Tytuł rysunku	Instalacja elektryczna – rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku		
Imię i nazwisko projektanta	mgr inż. Agnieszka Długoszek		Skala rysunku nd
Numer uprawnień budowlanych	LUB/0144/PBE/21		Numer rysunku
Data sporządzenia			