

| | |
|------------------------------|---|
| Verejný obstarávateľ: | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, 911 50 Trenčín IČO: 31118259 |
| Názov zákazky: | „Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD“ |
| Link na Súťažné podklady: | https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary |
| Zverejnená v: | Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 165500- S48/2026 dňa 10.03.2026 Vestník UVO č. 49/2026 zo dňa 11.03.2026 pod č. 3606 - MSP |
| Dokument: | Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 20 |
| Spracovaná dňa: | 02.04.2026 |

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 20:

Žiadosť o vysvetlenie č. 20 doručená dňa 01.04.2026 o 13:43 hod.:

Otázka č. 53/20:

Akým spôsobom má uchádzač predkladať uvažované ekvivalenty pri interiérových prvkoch (napr. obklady, dlažby, podlahy...)?

Odpoveď na otázku č. 53/20:

V projekte interiéru uvádzame v každom prípade referenčné výrobky.

V prípade ekvivalentov obkladov a dlažieb žiadame:

- Totožné farebné prevedenie, štruktúru a vzor.
- Pri technických parametroch totožnú triedu protišmykovosti, oderuvzdornosť, nasiakavosť, rozmerové a materiálové požiadavky (napr. ak je požiadavka hliník musí byť náhrada z hliníku)

Uvedieme príklad materiálu:

Referenčné produkty: Casalgrande Padana, Pietre di Paragone - Gré Bianco a Gré Grigio
Rektifikovaná porcelánová dlažba/obklad formátu 600 x 600 mm, hrúbka: 9 mm. Trieda: 1,
Farby: sivá a biela podľa grafickej časti PD. Povrch: Matný. Dizajn: kameň. Protišmykovosť:
R10 A.

V prípade ekvivalentov vinylovej podlahy žiadame:

- Totožné farebné prevedenie, štruktúru a vzor.
- Pri technických parametroch totožné alebo lepšie parametre ako sú uvedené v technických parametroch referenčného produktu
- Uvedieme príklad materiálu:

Referenčný materiál – Forbo Sphera Elite, 50486 – sardonix.

Vinyl, béžová farba s prirodzeným vzhľadom pripomínajúci kameň. Hrúbka: 2 mm, Dĺžka x Šírka: ≤ 27 m x 200 cm, NCS kód: S 2005-Y50R, Hodnota LRV: 50%, Recyklovaný obsah: 20%, Obnoviteľná elektrina 100%. Technickú špecifikáciu materiálu pripájame na samostatnom liste ako príloha č.01

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom oboznámiť sa s PD a výkazom výmer interiéru a prispôbiť ponúkané výrobky, v čo najväčšej možnej miere architektom navrhnutým tovarom/výrobkom. Verejný obstarávateľ v ZoD (Zmluve o dielo) najmä v článkoch 7.11 až 7.13 zdefinoval vzorkové konanie ako aj jeho pravidlá.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.
APUEN AKADEMIA s.r.o.
Splnomocnená právnická osoba