

<b>Verejný obstarávateľ:</b>	<b>Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne</b> Študentská 2, 911 50 Trenčín IČO: 31118259
<b>Názov zákazky:</b>	<b>„Dobudovanie univerzitného kampusu TnUAD“</b>
Link na Súťažné podklady:	<a href="https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary">https://josephine.proebiz.com/sk/tender/75122/summary</a>
Zverejnená v:	Publikačnom vestníku EÚ pod číslom 165500- S48/2026 dňa 10.03.2026 Vestník UVO č. 49/2026 zo dňa 11.03.2026 pod č. 3606 - MSP
Dokument:	<b>Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 44</b>
Spracovaná dňa:	22.04.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie č. 44:

**Žiadosť o vysvetlenie č.44 doručená dňa 21.04.2026 o 12:30 hod.:**

**Otázka č. 117/44:**

Vážený verejný obstarávateľ, v PD je na realizáciu navrhnutá uhlíková oceľ a izolácia, ktoré nie sú vhodné na stropné chladenie. Žiadame projektanta o potvrdenie správnosti návrhu materiálov , resp. opraviť projektovú dokumentáciu.

Ďakujem za odpoveď.

**Odpoveď na otázku č. 117/44:**

Vo VV bola uhlíková oceľ, zvonka a zvnútra pozinkovaná, nahradená oceľou s vonkajším pozinkovaním a izolácia „Rockwool Heatrock PS“ bude nahradená izoláciou „ROCKWOOL TECLIT PS“

V záložke SO 101.1\_UK,CHL - Vykurov..., doplnená položka č. 38, Oplechovanie izolácie.

S pozdravom

Mgr. Marcela Turčanová, LL.M., v.r.  
APUEN AKADEMIA s.r.o.  
Splnomocnená právnická osoba