



# URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84  
e-mail: [bzp@piekary.pl](mailto:bzp@piekary.pl)



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

Piekary Śląskie, 22 kwietnia 2026 r.

BZP.271.15.2026

## WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

### **Kompleksowa termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 w Piekarach Śląskich**

Zamawiający – Gmina Piekary Śląskie reprezentowana przez Prezydenta Miasta, na podstawie art. 284 ust. 1, 4 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że do treści specyfikacji wpłynęły pytania, na które udziela odpowiedzi i zmienia treść swz jak niżej:

#### **Pytanie 42:**

Proszę o potwierdzenie, czy do zamówienia należy wykonać okno które nie ma w zestawieniu stolarki zewn. okiennej A-14 - projekt budowlany - okno o oznaczeniu O11 wskazane w A-01 rzut piwnicy wymiar 75x230.

#### **Odpowiedź:**

Realizację zadania oraz wyceny należy dokonywać na podstawie projektu wykonawczego, w którym zmieniono oznaczenia względem projektu budowlanego.

#### **Pytanie 43:**

Proszę o potwierdzenie, że na klatce schodowej należy zamontować okna aluminiowe ppoż. o oznaczeniach z zestawienia stolarki zew. okiennej A-14: okno: nr O1 – piętro; nr O7- parter; nr O10- piwnica.

#### **Odpowiedź:**

Stalarkę montować zgodnie z zestawieniem stolarki projektu wykonawczego. Pas wełny wskazany w dokumentacji sięga do parapetu okna parteru.

#### **Pytanie 44:**

Proszę o legendę (parametry) do opraw oświetleniowych oznaczonych: D2 oraz A4 wykazanych w

- rys. IEN-112- plan instalacji oświetleniowej parter;
- rys. IEN-113-Plan instalacji oświetleniowej piętro 1.

BZP.ZD-000876/26

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 30 z dnia 1 kwietnia 2026 r.

**Pytanie 45:**

Proszę o wskazanie jakiego materiału mają być drzwi zewnętrzne czy ze stali zgodnie z zestawieniem stolarki zewn. drzwiowej rys.– A-13 (projekt budowlany) - czy aluminiowe, antywłamaniowe opisane w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego str. 49 – 9.2- Projektowana wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej.

**Odpowiedź:**

Stolarka zewnętrzna drzwiowa drzwi D1 oraz D2 wykonana z aluminium zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego.

Stolarka wewnętrzna związana z wydzieleniem klatki schodowej zgodnie z OPZ (stanowiącym część załącznika nr 7 do swz) oraz zestawieniem stolarki: drzwi D19 - 1 sztuka, stalowe, D2 -1 sztuka, stalowe, D9 - 3 sztuki, stalowe.

W robotach związanych ze stolarką drzwiową zgodnie z opisem technicznym projektu wykonawczego należy uwzględnić komplet prac związanych z wykonaniem nadproży oraz przygotowaniem i obróbką otworów.

**Pytanie 46:**

Czy montaż nowych urządzeń kuchennych jest w zakresie niniejszego przetargu? Brak takiego zapisu w OPZ.

**Odpowiedź:**

Montaż nowych urządzeń kuchennych jest poza zakresem prac, za wyjątkiem elementów wskazanych w OPZ (stanowiącym część załącznika nr 7 do swz).

**Pytanie 47:**

Brak w dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego Projektu Technologii Kuchni PW-21. Jeżeli jest on w zakresie zamówienia, prosimy o jego udostępnienie.

**Odpowiedź:**

Projekt Technologii Kuchni PW-21 jest poza zakresem zamówienia.

**W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN:****ZMIANA NR 1 Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca składający ofertę jest nią związany od dnia upływu terminu składania ofert do dnia:

**26 maja 2026 r.**

## **ZMIANA NR 2** Rozdział XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Ofertę z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy przetargowej w terminie:

**do godziny 11:00 w dniu 27 kwietnia 2026 r.**

## **ZMIANA NR 3** Rozdział XVI. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dotychczasowa treść pkt 1 zostaje usunięta, a w jej miejsce zostaje wprowadzona następująca treść:

1. Otwarcie ofert nastąpi:

**27 kwietnia 2026 r. o godzinie 11:30**

Przewodnicząca komisji przetargowej