



Jeżewo, dnia 29.04.2026r.

Zn. spr.: ZG.270.2.2.2026

Do publicznej wiadomości

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. WYJASNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 dalej „PZP”) pn. „Budowa drogi leśnej – dojazdu pożarowego nr 1 w Leśnictwie Kwiatki i Bursztynowo”

Zamawiający - Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dąbrowa działając zgodnie z art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy PZP, w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, który wpłynęły w dniu 28.04.2026 roku, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

Zamawiający otrzymał następujące zapytania:

1. Dotyczy pozycji kosztorysu nr 12 – formowanie i zagęszczanie nasypów.

Czy do wykonania nasypów należy kalkulować materiał z dowozu czy z wykopów – robót ziemnych? Na etapie wyceny ciężko ocenić, czy materiał z wykopu spełni zapisy SST D.02.03.01 pkt.2.2?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na podstawie opracowanej Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego dla budowy drogi leśnej - dojazd pożarowy nr 1 o długości 4 815,45 m. w km 0+000,00 ÷ 4 + 815,45 położonej na część działek nr 3042/2, 3027/1, 3041/1, 3026/1, 3025/1, 3024/1, 3009/1, 3008/1, 3007/1, 3006/3, 3005/1, 3003/1, 3041/1 w obrębie ewidencyjnym



Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: kom. 795 143 157, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl

0011Lipinki, 041411_2 Gmina Warlubie pow. Świecie, woj. kujawsko-pomorskie stwierdza się, że grunt miejscowy pochodzący z wykopów nadaje się do wykonania robót ziemnych. Do sporządzenia oferty należy przyjąć do wykorzystania grunt miejscowy

Z poważaniem
Dawid KIKULSKI
Zastępca nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. a/a
2. strona internetowa prowadzonego postępowania
<https://josephine.proebiz.com/pl/tender/75506/summary>

Podstawa prawna:

1. art. 284 ust. 1 ustawy PZP – *„Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań”.*
2. art. 284 ust. 2 ustawy PZP – *„Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacom”.*
3. art. 284 ust.6 ustawy PZP – *„Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań”*