

36670/2026

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

8681/10301/2026

Vybavuje

JUDr. Mária Kokindová

Dátum

16.04.2026

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 2

Názov zákazky:

R2 Zacharovce – Bátka, zhotoviteľ stavby

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 63/2026 pod č. 221940-2026 dňa 31. 03. 2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2026 pod č. 4612-MSP dňa 01. 04. 2026.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) poskytuje na základe otázky záujemcu nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Vysvetlenie“).

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázku záujemcu)

2. Otázka záujemcu:

1. Vo zverejnených súťažných podkladoch Zv5/Priloha c. 1 - DSP R2 Zacharovce - Batka, D_Pisomnosti_a_vykresy_objektov/501-03 je vo výkresoch „501-03_03. Odlucovac ropnych latok C 125 ls.pdf“ je uvedený odlučovač ropných látok s prietokom 125 l/s. V dokumente „501-03_01. Technická sprava.pdf“ je uvedený odlučovač s prietokom 200 l/s. Žiadame verejného obstarávateľa o informáciu, ktorý údaj platí.

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 2:

Pre uchádzačov platí údaj z výkresu „501-03_03. Odlucovac ropnych latok C 125 ls.pdf“, kde je uvedený odlučovač ropných látok s prietokom dažďovej vody 125 l/s.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania