

52913/2026

Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Evidenčné číslo

Vybavuje

Dátum

8756/10301/2026

JUDr. Mária Kokindová

04. 06. 2026

VYSVETLENIE INFORMÁCIÍ Č. 9

Názov zákazky:

R2 Bátka - Figa, zhotoviteľ stavby

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. S 63/2026 pod č. 220073-2026 dňa 31. 03. 2026 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 65/2026 pod č. 4614-MSP dňa 01. 04. 2026.

Verejný obstarávateľ Vám podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje na základe otázok záujemcu nasledovné vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponúk alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

(Pozn.: verejný obstarávateľ obsahovo ani významovo neupravoval otázky záujemcu)

33. Otázka záujemcu:

Otázka č.1:

Vo zväzku 3, časť 4 je v článku 3, bode 3.86 uvedené, že DSP poskytnutá v Zväzku 5 nie je záväzná, pričom Objednávateľ požaduje okrem iného, že „Technologické zariadenia dodané v rámci tohto SO musí byť možné integrovať do operátorského pracoviska SSÚR Lučenec. Jedná sa o napr. kamery, dopravné značenie, meteorologické zariadenia, technologické uzly, sčítače dopravy a prípadne iné.“

Otázka: Chápe uchádzač správne, že v rámci realizácie diela postačuje, aby dodané zariadenia boli kompatibilné s technológiou na SSÚR Lučenec a samotnú integráciu do jestvujúceho operátorského pracoviska zabezpečí Objednávateľ na svoje náklady?

Ak je odpoveď na predchádzajúcu otázku nie a integrácia do SSÚR Lučenec musí byť súčasťou diela, dostane Zhotoviteľ po podpise zmluvy o dielo od Objednávateľa povolenie zasahovať do jestvujúcich zariadení SSÚR a všetky potrebné zdrojové kódy a heslá pre zabezpečenie integrácie do operátorského pracoviska príslušného SSÚR?

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 33:

NIE, uchádzač to nechápe správne.

Od uchádzača požadujeme aj zabezpečenie integrácie všetkých dodaných zariadení do jestvujúcich systémov na OP SSÚR Lučenec. Aktuálne je OP SSÚR Lučenec v záruke, preto akýkoľvek zásah do týchto zariadení musí byť dohodnutý a koordinovaný (na náklady uchádzača) s aktuálnym držiteľom záruk a s týmto faktom musí uchádzač rátať aj pri tvorbe svojej ponuky.

34. Otázka záujemcu:

Otázka č.2:

Vo zväzku 3, časť je v článku 1.3 bode 3 je zhotoviteľ povinný súčasne so Zmluvou o dielo uzavrieť s Objednávateľom zmluvu o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností (ďalej len Zmluva KB). Vzor zmluvy je prílohou súťažných podkladov. Zväzok č.3 Príloha č.12. Súčasťou Zmluvy KB je aj príloha „Zoznam pracovných rolí a kontaktov Prevádzkovateľa základnej služby a Zhotoviteľa“, viď tabuľka uvedená nižšie:

Meno a priezvisko	Rola	Telefónny kontakt	Email
	Kontaktná osoba pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti		

	Projektový manažér		
	Osoba zodpovedná za poskytnutie služby		
	Osoba zodpovedná za poskytnutie služby		
	+ Kompletný zoznam Programátorov a osôb spravujúcich dotknuté systémy – aj všetci subdodávatelia		

Otázka: Chápe uchádzač správne, že pri podpise Zmluvy o dielo musí byť podpísaná aj „Zmluva KB“ vrátane vyplnenia kompletného zoznamu pracovných rolí a kontaktov zo strany Zhotoviteľa uvedené v tabuľke vyššie?

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 34:

Áno, verejný obstarávateľ potvrdzuje, že uchádzač uvedené chápe správne. Pri podpise Zmluvy o dielo bude súčasne podpísaná aj Zmluva KB vrátane vyplnenia kompletného zoznamu pracovných rolí a kontaktných údajov zo strany Zhotoviteľa v požadovanom rozsahu.

35. Otázka záujemcu:

Otázka č.3:

Stavebný objekt č. 691-00 ISRC – technologická časť v technickej správe na strane 11 uvádza v priestore, kde je väčšina technologických zariadení vonkajší vplyv AD3, čo zaraduje tieto zariadenia (kamery, značky, meteo,PZ...) do skupiny A podľa vyhlášky 508/2009. Pre tieto zariadenia sú kladené prísnejšie legislatívne povinnosti pre samotnú realizáciu, ale aj následný servis a prevádzkové náklady.

Otázka: Trvá objednávateľ na protokole o určení vonkajších vplyvov podľa zadania, alebo platí, že DSP nie je záväzná v súlade so zväzkom 3, časť 4, článok 3.

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 35:

DSP nie je záväzná so zohľadnením ustanovení Zväzku 3, časť 1, čl. 2.2 Normy a technické predpisy a Prílohy č. 11 Minimálne technické špecifikácie Zväzku 3. Za určenie prostredia a vonkajších vplyvov je zodpovedný Zhotoviteľ.

36. Otázka záujemcu:

Otázka č.4:

Stavebný objekt č. 691-00 ISRC – technologická časť v technickej správe na strane 6 uvádza, že „Prepojenie technologickkej siete medzi TU1 na rýchlostnej ceste a počítačovým systémom v operátorskom pracovisku SSÚR Zvolen sa prevedie prenosovým zariadením prostredníctvom siete externého operátora. Údaje z technologických zariadení ISRC z úseku R2 Bátka – Figa sa prostredníctvom jestvujúcej LAN operátorského pracoviska v SSÚR Zvolen budú odovzdávať na spracovanie do počítačového systému SSÚR. V TU1 bude ponechaná priestorová rezerva pre osadenie prenosového zariadenia externého operátora s kapacitou prenosu 80Mbps.“

Otázka: Chápe uchádzač správne, že postačuje ako súčasť dodávky v TU1 pripraviť priestorovú rezervu a samotné prenosové zariadenie do SSÚR zabezpečí Objednávateľ na vlastné náklady vrátane prevádzkových nákladov na zabezpečenie dátovej služby externého operátora s kapacitou prenosu 80Mbps?

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 36:

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že tento úsek rýchlostnej cesty R2 sa nebude pripájať do SSÚR Zvolen, ale do SSÚR Lučenec (Tomášovce 435).

Čo sa týka samotného prenosu a prenosových zariadení, toto uchádzač chápe správne, pretože celý tento prenos zabezpečí Verejný obstarávateľ prostredníctvom svojho telekomunikačného partnera (tretou stranou), vrátane dodávky HW prenosových zariadení. Od uchádzača sa však okrem ponechania priestorovej rezervy bude požadovať aj realizácia samotného prepojenia technológie a prenosového zariadenia dodávaného tretou stranou.

37. Otázka záujemcu:

Otázka č.5:

Vo zväzku 3, časť 1 je v odseku 2.5.5 *Prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku a údržbu* uvedené, že „Všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na vykonanie Záručného servisu budú zahrnuté v Navrhovanej zmluvnej cene príslušných stavebných objektov, t.j. nebudú sa fakturovať zvlášť. Záručný servis sa bude vykonávať na objekty v správe a majetku NDS.“ Následne vo zväzku 4, článku 3 je uvedené, že platby za všeobecnú položku č.23 „záručný servis“ budú po každom roku vykonania záručného servisu po odsúhlasení Objednávateľom. Zväzok 3 a 4 sa výrazne líšia v spôsobe platby za záručný servis (súčasť stavebného objektu a platba vopred, alebo platba každý rok po vykonaní servisu za všetky objekty súčasne).

Otázka: Ktorý princíp teda platí, majú byť náklady na servis zahrnuté v cene jednotlivých stavebných objektov a budú zaplatené vopred pri odovzdaní každého stavebného objektu na celú dobu záručného servisu podľa zväzku 3, alebo platí, že bude záručný servis zaplatený každý rok po jeho vykonaní za všetky objekty súčasne.

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 37:

Záručný servis bude zaplatený každý rok po jeho vykonaní za všetky objekty súčasne podľa zväzku 4. Záručný servis bude uchádzačom ocenený vo všeobecnej položke č. 23.

38. Otázka záujemcu:

Otázka č.6:

Vo zväzku 3, časť 1 je v odseku 2.5.5 *Prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku a údržbu* uvedené, že „Na začiatku preberacieho konania každého objektu, v rámci ktorého sú zabudované zariadenia vyžadujúce Záručný servis, musí Zhotoviteľ predložiť písomné potvrdenie o zabezpečení Záručného servisu v zmysle Prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov.“

Otázka: Chápe uchádzač správne, že záručný servis má byť v cene diela pre všetky stavebné objekty, ktoré obsahujú strojné a elektrotechnické zariadenia? (ISRC, prípojky NN, verejné osvetlenie...)

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 38:

So záručným servisom je potrebné uvažovať pre všetky stavebné objekty, ktoré obsahujú strojné a elektrotechnické zariadenia tzn. pre všetky technologické objekty.

39. Otázka záujemcu:

Otázka č.7:

Vo zväzku 3, časť 1 je v odseku 2.5.5 *Prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku a údržbu* uvedené, že „Zhotoviteľ ďalej zabezpečí aby všetky ním dodané strojné a elektrotechnické zariadenia mali zabezpečené odstránenie väd najneskôr do 24 hod“

Otázka: Chápe uchádzač správne, že náklady na zabezpečenie odstránenia vady do 24 hodín nad rámec obchodného zákonníka má byť v cene diela pre všetky stavebné objekty, ktoré obsahujú strojné a elektrotechnické zariadenia? (ISRC, prípojky NN, verejné osvetlenie...)

Odpoveď verejného obstarávateľa k Otázke č. 39:

Náklady na záručný servis vrátane odstránenia vady do 24 hodín pre všetky stavebné objekty, ktoré obsahujú strojné a elektrotechnické zariadenia tzn. pre všetky technologické objekty budú zahrnuté uchádzačom vo všeobecnej položke č. 23 zväzku 4.

S pozdravom,

Mgr. Zuzana Malček
vedúca odboru verejného obstarávania