

### **Špecifikácia „Podpery (stožiare) verejného osvetlenia“ a výložníky – Zinkované:**

- Oceľové stĺpy verejného osvetlenia s povrchovou úpravou žiarovým zinkovaním podľa STN EN ISO 1461;
- S jedným pozdĺžnym zvarom (kužeľové);
- Kotvenie stožiarov – votknuté / s prírubou;
- Farebné prevedenie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa – žiarovo zinkované;
- Povrchová úprava pre zvýšenie antikorózneho odporu, v časti od päty stožiaru po spodnú hranu servisného otvoru, termoplastickou manžetou minimálnej hrúbky 400 µm a s izolačným odporom minimálne 10<sup>15</sup> Ω/cm<sup>2</sup> alebo transparentným ochranným náterom (clear coat - Clear) z vonkajšej strany od spodného priemeru, alebo príruby po spodnú hranou dvierok. Tento ochranný náter musí byť odolný voči slabým kyselinám (zvierací moč), posypovým soliam a musí odolávať UV žiareniu bez zmeny farby;
- Záručná doba minimálne 60 mesiacov;
- Požadujeme kompatibilný výložník k predloženej podpere vrátane podružného materiálu;
- Ukončenie výložníka vonkajším priemerom (**príruba „fí“ D=60mm**);
- Vrchný priemer výložníka prispôbivý stožiaru;
- Ak súčasťou dodávky nebude výložník, súčasťou stožiaru bude podružný materiál pre inštaláciu svetidla pre vonkajší priemer (**príruba „fí“ D=60mm**);

### **Požadované certifikáty a dokumenty na stožiare verejného osvetlenia a výložníky – ako súčasť predloženia cenovej ponuky:**

- Vyhlásenie o parametroch na stožiare a výložníky, doklad o preukázaní zhody výrobku;
- Technický list výrobcu dodaných stožiarov a výložníkov s deklarovými technickými parametrami.

### **Požadované certifikáty a dokumenty na stožiare verejného osvetlenia a výložníky – ako súčasť odovzdania predmetu plnenia:**

- Vyhlásenie o parametroch na stožiare a výložníky, doklad o preukázaní zhody výrobku;
- Technický list výrobcu dodaných stožiarov a výložníkov s deklarovými technickými parametrami.