

Otwock, 23.04.2026r.

## Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania na :

### **Remont sali gimnastycznej wraz z dachem i daszkiem nad drzwiami wejściowymi z podjazdem dla osób niepełnosprawnych**

Nr referencyjny postępowania PZP : SOSW.272.2.2026

### **Odpowiedź na pytanie**

W odpowiedzi na otrzymane pytanie od wykonawcy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8, 05-400 Otwock, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, udostępnia poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Treść pytania:

Prosimy o podanie wymiaru kurtyny (długość i szerokość).

Odpowiedź:

W dokumentacji projektowej zawarta jest informacja dotycząca wymiarów kurtyny:

1. W projekcie budowlano wykonawczym na stronie 15 pkt. 1.12. opisu technicznego. podano wymiar kurtyny.

*" 1.12 Kotara na linie stalowej Projektuje się montaż demontowalnej kotary z materiału nieprześwitującego w kolorze granatowym. Wymiar kotary: wysokość 3 m, na całą szerokość sali gimnastycznej tj. około 9 m. Przewiduje się montaż listew ściennych stalowych wyposażonych w system wspomagający (np. korba) naprężenie liny z kotarą. Należy uwzględnić, aby obie listwy były wyposażone w wyżej wymieniony system. Uwaga: Ostateczny kolor, wygląd oraz usytuowanie kotary należy uzgodnić z Inwestorem"*

2. W przedmiarze w pozycji 1.29 zawarte są informacje dotyczące kurtyny

1.29 Kotara na linie stalowej.

1.29 1, kalkulacja własna Dostawa i montaż listew naściennych z mechanizmem naciągającym kotarę Kalkulacja własna kpl. 1.

1.29.2. kalkulacja własna Dostawa i montaż kotary materiałowej, nieprześwitującej na linie stalowej kpl 1 .

Zamawiający nie dokonał żadnych zmian w przedmiotowym postępowaniu.

**W pozostałym zakresie postanowienia SWZ pozostają bez zmian.**

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego Nr 2  
*J. Maszkiewicz*  
mgr Izabela Maszkiewicz