

Otwock, 27.04.2026r.

Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania na :

Remont sali gimnastycznej wraz z dachem i daszkiem nad drzwiami wejściowymi z podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Nr referencyjny postępowania PZP : SOSW.272.2.2026

Odpowiedź na pytanie

W odpowiedzi na otrzymane pytanie od wykonawcy, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul. Literacka 8 05-400 Otwock, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, udostępnia poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie:

Czy wszystkie okna w sali, które są przeznaczone do wymiany to okna wewnętrzne? Czy należy zastosować szybę bezpieczną odpowiednią do sali gimnastycznej ?

Odpowiedź:

Wszystkie okna są oknami zewnętrznymi, muszą posiadać parametr szyby bezpiecznej, dwie sztuki okien, które na rysunku 3.8 oznaczone są w ścianie między korytarzem są również oknami zewnętrznymi, ich usytuowanie jest pod stropem.

W SWZ i w ogłoszeniu o zmianie nr 2026/BZP 00202930/01 z dnia 2026-04-17 w sekcji III pkt 3.4. 1 z powodu wprowadzenia zmian przedłuża się termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą

Termin składania ofert zmienia się z 30.04.2026 godz. 10:00

na 05.05.2026 godz.10:00

Termin otwarcia ofert zmienia się z 30.04.2026 godz. 10:10

na: 05.05.2026 godz. 10:10

Termin związania ofertą zmienia się z 19.05.2026 r.

na: 03.06.2026

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2
J. Maszkiewicz
mgr Izabela Maszkiewicz