



Bratislava, 29. 04. 2026
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č. 1

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní k zákazke: „Elektroinštalačný materiál_26“ v rámci zriadeného DNS „Materiál pre UK 2024-2028“ bola zaslaná žiadosť o vysvetlenie opisu predmetu zákazky v znení:

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som Vas poprosiť o upresnenie položiek 2 až 10. Musia spĺňať B2ca? Z hlavného popisu vyplýva že nemusí ale v upresnení "napr." musí.

Odpoveď:

Všetky káble uvedené v položkách 2 až 10 musia spĺňať klasifikáciu B2ca-s1, d1, a1.

Táto požiadavka je stanovená vzhľadom na prísne normy požiarnej bezpečnosti v priestoroch s vysokou koncentráciou osôb. Verejný obstarávateľ doplnil potrebný parameter pre položky 2 až 10 v Prílohe č. 1 Návrh na plnenie kritéria a označil položky žltou.

Verejný obstarávateľ zároveň informuje, že vo verejnom obstarávaní k zákazke: „Elektroinštalačný materiál_26“ v rámci zriadeného DNS „Materiál pre UK 2024-2028“ lehotu na predkladanie cenových ponúk **nepredlžuje**.

Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci oddelenia OCOZ

Príloha:

1_Návrh na plnenie kritéria_po vysvetľovaní