


Klatka
schodowa
nr 2

OPCJONALNIE
sygnalizator
wiatrowo
deszczowy

WRG 82

YDY 3x0,8 mm²



C1
(C2)

(N)HXH-O FE180/E90
3x2,5 mm²

Tablica pożarowa
RA-POŻ
obwód
POŻ-1.5

Zasilanie 230V

Sygnal pożaru
z centrali SSP

HDGs PH90 3x2,5mm²



siłownik
okna
dymowego

M2/11

HTKSHekw FE90 1x2x1
HTKSHekw FE90 1x2x1

II PIĘTRO

I PIĘTRO

PARTER

PIWNICA

PO2/11

PK2/11

L2/11

H2/11

PO1/11

PK1/11

L1/12

H1/11

PO0/11

PK0/11

L0/11

H0/11

PO-1/11

L-1/12

L-1/11

CSP

Pomieszczenie
dyrekcji

4 x przycisk
oddymiania RT 45

2 x Przycisk przewietrzania
LT 43 U-PL

4 x czujka dymu
3000PLUS/OP SET

2 x sygnalizator
akustyczno-optyczny
SA-K7N/3m



KONSORCJUM FIRM:
Elżbieta Bleszyńska KREATOR Studio Projektowe
Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna A3 Agnieszka Romanowska-Tarczyńska

TEMAT PROJEKTU:	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DOMU DZIECKA NA KLUB MALUCHA I PRZEDSZKOLE	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. B. POKOMEDA Nr Upr: SLK/0998/POOE/05 Nr Upr: SLK/3710/OWOE/11
ADRES:	DZIAŁKA 101/6 ul. LUBINIECKA 27, CIASNA	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. P. BARTOŃ Nr Upr: SLK/3724/PWOE/12
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA ODDYMIAJĄCA (KLATKA NR 2) SCHEMAT IDEOWY		
FAZA/BRANŻA: PT/ELEKTRYKA	DATA: kwiecień 2025	SKALA:	NR RYSUNKU: E25_Ż