

ODPOVEDE NA ŽIADOSTI O VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
č. 1

Identifikácia obstarávateľa:	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Sídlo: Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460 (ďalej ako „vyhlasovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Názov predmetu zákazky:	DNS VAKM výzva 47/2026 pre závod Bardejov – Giraltovce, ul. Kpt. Nálepku – stavebné úpravy rozvodného vodovodného potrubia v rámci zriadeného DNS s názvom „Vodárenský a kanalizačný materiál pre inžinierske siete“ <i>(v súlade s § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i>
Číslo spisu zákazky v DNS:	17/2023-305

Ako kontaktná osoba obstarávateľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom: Komenského 50, 042 48 Košice (ďalej aj ako „Obstarávateľ“ alebo „Vyhlasovateľ“), v rámci vyhlásenej výzvy na predloženie ponuky č. 47/2026 s názvom „DNS VAKM výzva 47/2026 pre závod Bardejov – Giraltovce, ul. Kpt. Nálepku – stavebné úpravy rozvodného vodovodného potrubia“ zverejneného dňa 21.04.2026 na verejnom portáli systému JOSEPHINE, uvádzame nasledovné otázky a odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázky záujemcov/uchádzačov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené.

Otázka č. 1:
Dobrý deň, Chceli by sme požiadať o upresnenie k Výzve č. 47/2026 pre závod Bardejov - Giraltovce, ul. Kpt. Nálepku - stavebné úpravy rozvodného vodovodného potrubia - Príloha č. 3 pre Časť 1 Cenový návrh na plnenie kritérií: Položka č. 14 Tvarovka liatinová prírubovú FFR DN150/100 PN25 = 1ks Keďže všetky ostatné tvarovky požadujete v tlakovej rade PN10/16, či naozaj uvedenú tvarovku požadujete v tlakovej rade PN25? Ďakujeme za pochopenie
Odpoveď na Otázku č. 1:
Obstarávateľ si Vás dovoľuje informovať, že vzhľadom na identifikovanú chybu v písaní pristúpil k oprave Prílohy č. 3 pre Časť 1 Certifikované tovary pri položke č.14, ktorú uvádza v znení: „Tvarovka liatinová prírubovú FFR DN150/100 PN10/16“ Opravená Prílohu č. 3 tvorí súčasť predmetnej odpovede na Otázku č.1 a zároveň bude zverejnená v časti Dokumenty v systéme JOSEPHINE. Ostatné podmienky zostávajú nezmenené.

S pozdravom

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
kontaktná osoba poverená realizáciou verejného
obstarávania