

## MĚSTO UHERSKÝ BROD

Městský úřad, Odbor rozvoje města

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Číslo jednací:

JID:

Spisová zn.:

MUUB/39925/2026

46133/2026/MUUB

MUUB/37483/2026

Profil zadavatele

Elektronický nástroj

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Libor Manda, DiS.

572 805 236

libor.manda@ub.cz

Datum:

29.04.2026

### Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

V souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky malého rozsahu **DOPLNĚNÍ SOLÁRNÍHO VO V ULICI STARÁ TĚŠOVSKÁ, UHERSKÝ BROD** poskytuje zadavatel všem dodavatelům upřesnění zadávacích podmínek na základě dotazu dodavatele:

#### Dotaz č. 1

Dotázali jsme se vás, zda je přípustné jiné umístění akumulátoru, než v patě sloupu. Zda je přípustné jiné umístění (panel, svítidlo atp.)

Odpověděli jste, že vyžadujete umístění akumulátoru ve stožáru (tzn. integrovaný akubox) s možností jeho vynětí při servisním zásahu bez nutnosti demontáže stožáru. Umístění akumulátoru na stožár u solárního panelu zadavatel nepřipouští. Důvodem tohoto požadavku je zvýšená ochrana akumulátorů vůči klimatickým vlivům.

Z vaší odpovědi tudíž vyplývá, že váš požadavek umístění akumulátoru je motivován dvěma faktory:

1. možností vyjmutí akumulátoru při servisním zásahu bez nutnosti demontáže stožáru
2. zvýšená ochrana akumulátorů vůči klimatickým vlivům

Dotaz: připouští zadavatel takové technické řešení umístění akumulátoru, které nebude vyžadovat, při vyjmutí akumulátoru při servisním zásahu, demontáž stožáru a bude dostatečně zajištěna jeho ochrana vůči klimatickým vlivům? Pokud tyto požadavky zadavatele dodavatel zajistí, mělo by být zadavateli jedno, kde bude akumulátor umístěn (nebude umístěn na stožáru, jak zadavatel ve své odpovědi předjímal). Pokud by byl požadavek zadavatele nadále pouze ve stožáru, mohlo by to vzbuzovat dojem, že zadavateli nejde o dosažení technických parametrů nabízeného řešení, ale že je požadavek diskriminační, vedoucí ke konkrétnímu výrobku, a tím by zadavatel podstatně snížil okruh nabízených řešení.

Vzhledem k množství a charakteru odpovědí, týkajících se upřesnění a změn technického návrhu nabízeného řešení, vás žádáme o prodloužení termínu pro podání nabídek, aby bylo dosaženo širokého okruhu nabízených řešení.

#### Odpověď č. 1

Zadavatel uvádí, že veškeré požadavky na předmět plnění jsou stanoveny na základě potřeb zadavatele s ohledem na poptávaný rozsah plnění. Všechny požadavky vycházejí z objektivně zdůvodnitelných potřeb zadavatele.

Umístění akumulátoru do stožáru s předepsanými požadavky pro jeho montáž a demontáž při servisních úkonech vede zadavatele nejen požadavek na zvýšenou odolnost vůči klimatickým vlivům, ale rovněž skutečnost, že při uvedených servisních zásazích není potřeba plošina či jiné zvedací zařízení a rovněž zadavatel poukazuje na skutečnost, že umístění akumulátoru na stožár není z jeho pohledu vizuálně vhodné.

Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že omezení okruhu dodavatelů pro účely uzavření smlouvy a s tím související výběr vhodného dodavatele k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, je jedním z důsledků samotného zadávacího řízení. Uvedené omezení se děje prostřednictvím nastavení parametrů předmětu plnění a příp. nastavením požadavků na kvalifikaci, stanovením technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky apod. Samotný výběr pak probíhá prostřednictvím hodnocení na základě předem stanovených kritérií hodnocení, tedy i technického řešení, které požaduje zadavatel. Všechny parametry, které vedou k této „selekci“ jsou nastaveny způsobem, aby nedocházelo k omezování hospodářské soutěže.

Nicméně současně zadavatel upozorňuje, že zásadu zákazu diskriminace nelze zaměňovat s prostou neschopností konkrétního dodavatele splnit zadávací podmínky, resp. realizovat předmět plnění veřejné zakázky v požadované kvalitě či rozsahu. Je třeba si uvědomit samotný smysl stanovení zadávacích podmínek, které jsou svým způsobem vždy k některým subjektům „diskriminační“, což vychází z jejich samotného účelu. Pokud by totiž zadavatel nebyl oprávněn stanovit zadávací podmínky, zjevně by nebyl schopen dosáhnout ani cíle samotného zadávání, tedy realizace požadovaného předmětu plnění, v určité kvalitě, rozsahu technických parametrů a časovém horizontu. Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, omezení okruhu dodavatelů je důsledkem samotného procesu zadávání a je nutné konstatovat, že každý zadavatel při zadávání veřejné zakázky reaguje na svoji potřebu a k té samozřejmě směřuje svou snahu definovat technické parametry s cílem pro uzavření smlouvy prostřednictvím veřejné zakázky.

Zadavatel výše uvedenou odpověď neprovedl v zadávací dokumentaci jakékoliv změny, upřesnění, či opravy technického návrhu nabízeného řešení, tudíž nepovažuje za nutné prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Ing. Petr Velecký  
vedoucí Odboru rozvoje města