



LEGENDA:

- KÁBLOVÝ ROZVOD VO - CYKY-J 4x10 V OHYB.
CHRÁNIČKE HDPE 450N D63+FeZn30/4 V ZEMI (CHODNÍKU)
- NAVRHOVANÉ PARKOVÉ SVIETIDLO
Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 27W (24L 2200K IRC70 350mA) , IP66, IK08
NA STOŽIARI ST 050/114P-5256 (VÝROBCA ELV) V CELKOVEJ VÝŠKE 4,4m
STOŽIARE BUDÚ VYBAVENÉ SVORKOVNICAMI GURO EKM-2050- 2D1-4S/C , S ISTENÍM E14 10A SVIETIDLÁ SA PRIPOJA SO SVORKOVNICE KÁBLOM CYKY-J 3 x 1,5
- NAVRHOVANÉ PARKOVÉ SVIETIDLO
Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 19W (16L 2200K IRC70 350mA) , IP66, IK08
NA STOŽIARI ST 050/114P-5256 (VÝROBCA ELV) V CELKOVEJ VÝŠKE 4,4m
STOŽIARE BUDÚ VYBAVENÉ SVORKOVNICAMI GURO EKM-2050- 2D1-4S/C , S ISTENÍM E14 10A SVIETIDLÁ SA PRIPOJA SO SVORKOVNICE KÁBLOM CYKY-J 3 x 1,5
- NAVRHOVANÉ PARKOVÉ SVIETIDLO
Urbidermis Santa & Cole TUMBLER 2x 13W (16L 2200K IRC70 350mA) , IP66, IK08
NA STOŽIARI ST 050/114P-5256 (VÝROBCA ELV) V CELKOVEJ VÝŠKE 4,4m
STOŽIARE BUDÚ VYBAVENÉ SVORKOVNICAMI GURO EKM-2050- 2D1-4S/C , S ISTENÍM E14 10A SVIETIDLÁ SA PRIPOJA SO SVORKOVNICE KÁBLOM CYKY-J 3 x 1,5
- EXISTUJÚCE SVETELNÉ MIESTA, NA OCELOVÝCH STOŽIAROCH

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v zmysle STN 33 2000-4-41:
Ochranné opatrenie: samočinné odpojenie napájania čl. 411
- Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom):
Podľa prílohy A STN 33 2000-4-41:
- A.1 Základná izolácia živých častí
- A.2 Zábrany alebo kryty
- Ochrana pri poruche (ochrana pre nepriamym dotykom):
- Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
- Samočinné odpojenie pri poruche čl. 411.3.2

Trasovanie káblovej trasy je riešené vzhľadom na zachovanie existujúcich stromov a ich koreňových systémov.
Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť jestvujúce inžinierske siete.
Križovanie a súběhy vedení riešiť v zmysle STN 73 6005.

REVÍZIA	DÁTUM	VYPRACOVAL	DÁTUM

PROJEKT	VYKONÁVACÍ PROJEKT - RAČIANSKE KORZO - LETAPÁ - ZÓNA F	KÓD	125	SKRATKA	KR-F
---------	--	-----	-----	---------	------

MIESTO STAVBY	Račianska - Černockého - Hečkova
STAVEBNÍK	MČ Bratislava Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava - Rača
GENERÁLNY PROJEKTANT	SUPERATELIER s.r.o., Mlyna 11, 811 07 Bratislava
AUTORI NÁVRHU	SUPERATELIER

PROFESIA	Elektro	ČASŤ ELJ	DÁTUM 12/2025
SPRACOVATEL PROF. ČASŤI	REWID s.r.o., Starohorská cesta 1673/13, Krupina	STUPEŇ VPP	PARE
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Jozef Dado	DÁTUM	
PROJEKTOVÝ TÍM	Branislav Dado	FORMÁT S x A4	
NÁZOV VÝKRESU	SO 04 a SO 08 Situácia verejného osvetlenia	MIERA 1:1000	
OZNAČENIE VÝKRESU	VPP_01_2315_VUO_002_SIT	Č. VÝKRESU 01	