



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35

Verejný obstarávateľ:	Mestská časť Bratislava – Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača IČO: 00304557
Názov zákazky:	Račianske korzo – I. Etapa – zóna F
Link na Súťažné podklady:	https://josephine.proebiz.com/sk/tender/77617/summary
Zverejnená v:	Vestník UVO č. 96/2026 zo dňa 18.05.2026 pod č. 6811 - WYP
Dokument:	Odpoveď na Žiadosť o vysvetlenie č. 3 zo dňa 26.05.2026
Spracovaná dňa:	28.05.2026

Dobrý deň,

Verejný obstarávateľ týmto poskytuje odpovede na doručené otázky v Žiadosti o vysvetlenie zo dňa 26.05.2026

Otázka č. 04/03:

V nadväznosti na „Odpoveď na otázku č. 03/02“ z 26.5.2026 cit.:

„Verejný obstarávateľ preto bude akceptovať aj iné technické riešenie kotvenia, za predpokladu, že navrhnuté riešenie bude spĺňať požiadavky na funkčnosť, pevnosť, životnosť a kvalitu predmetného konštrukčného detailu“ sa pýtame, či bude obstarávateľ akceptovať aj riešenie, pri ktorom sa použije na obrubník namiesto nerezovej pásoviny pásovina zo žiarovo pozinkovanej ocele, pričom životnosť takéhoto riešenia by mala byť 70-100 rokov.

Odpoveď na otázku č. 04/03

Navrhované riešenie ocelových žiarovo pozinkovaných obrubníkov bez zvárania spojov je akceptovateľné. Podmienkou je aby hrúbka materiálu bola minimálne 5mm.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35

Otázka č. 05/03:

Podľa projektovej dokumentácie má byť pochôdzna vrstva mlatového chodníka červenej farby. Môže obstarávateľ upresniť, ako si predstavuje dosiahnutie červenej farby? Podľa dostupných informácií je možné dosiahnuť červenú farbu viacerými spôsobmi a to od prefarbenia kameniva pigmentom na báze oxidu železitého, cez červenú mlatovú zmes od výrobcu až po prirodzené červené kamenivo, kde je však farba vzhľadom na to že je to prírodné kamenivo len ťažko garantovaná. Aké riešenie bude obstarávateľ akceptovať?

Odpoveď na otázku č. 05/03

Požadujeme červenú mlatovú zmes od výrobcu.