

# Městský úřad Pelhřimov

## Odbor životního prostředí

Slavětínský Josef Ing.  
07.09.2022 7:48:18



Studio A s.r.o  
Architektonická a projekční kancelář  
Strachovská 333  
39301 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ

VYŘIZUJE

PELHŘIMOV

15.8..2022

MPe/OŽP/1317/2022-2

Slavětínský, Vrabel,  
Kotrčová, Bouzek

7. 9. 2022

### **Vyjádření k projektové dokumentaci akce „Dešťová a splašková kanalizace v zastavěném území místní části Pelhřimova – Skrýšov – 2. část“ pro územní a stavební řízení.**

Kanalizace o délce 553,6 m s 22 kontrolními šachtami bude napojena do sběrače Skrýšov-Pelhřimov.

Dešťová kanalizace dlouhá 310 m s 13 kontrolními šachtami a 6 uličními vpustěmi. Vyústěna bude do stávajícího zatrubněného toku pod místní částí Skrýšov.

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány dle platných právních předpisů. Přebytek vytěžené zeminy bude odvezen na skládku.

PD zpracovala firma 7/2022 Studio A s.r.o.

Investorem akce je Město Pelhřimov.

### **Odbor životního prostředí Městského úřadu Pelhřimov dává tato vyjádření:**

#### **Závazné stanovisko vodoprávního úřadu**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad vydává podle ustanovení § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) k výše uvedené dokumentaci **souhlasné závazné stanovisko** pro vydání společného územního rozhodnutí. Stavba je navržena v souladu se zájmy sledovanými vodním zákonem.

Upozorňujeme, že stavba splaškové a dešťové kanalizace podléhá povolení podle §15 zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon). Vodoprávním úřadem příslušným ve věci je MěÚ Pelhřimov, odbor ŽP. Podání na předepsaném formuláři dle vyhl. č. 183/2018 Sb. je nutno doplnit o příslušné přílohy.

Vzhledem k tomu, že podaná žádost a předložená projektová dokumentace obsahovala potřebné podklady pro posouzení umístění z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, vydal Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad **souhlasné závazné stanovisko** k umístění vodovodu dle předložené dokumentace.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat a opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 5 nebo § 149 odst. 6 správního řádu.

#### **Informace za úsek ochrany ovzduší**

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci nevyžaduje vydání závazného stanoviska ke stavebnímu řízení z hlediska ochrany ovzduší Městským úřadem Pelhřimov, odborem životního prostředí podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), protože není řešen stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší.

#### **Sdělení za úsek odpadového hospodářství**

Záměr řešený v předložené projektové dokumentaci **nevyžaduje** z hlediska nakládání s odpady vydání závazného stanoviska ani vyjádření podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021). Upozorňujeme, že s odpady vznikajícími při stavební činnosti je třeba nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

#### **Vyjádření za úsek ochrany zemědělského půdního fondu**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, v platném znění (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění toto vyjádření.

Dle předložené projektové dokumentace stavby dešťové a splaškové kanalizace ve Skrýšově dojde k dotčení zájmů ochrany ZPF. Proto je nutné před vydáním územního rozhodnutí požádat zdejší odbor Městského úřadu Pelhřimov o vydání vyjádření k návrhu trasy nadzemního a podzemního vedení dle § 7 odst. 4 zákona.

Náležitosti žádosti o vydání vyjádření jsou stanoveny v § 7 odst. 3 a 6 zákona.

#### **Vyjádření za úsek státní správy lesů**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (dále jen „lesního zákona“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění toto vyjádření:

Navrženou stavbou nedojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem.

#### **Vyjádření za úsek ochrany přírody a krajiny**

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí ( dále jen ŽP ) jako orgán státní správy ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, (dále jen „zákon“) vydává v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) v platném znění toto vyjádření :

Z předloženého projektu nevyplývá, zda navržená kanalizace vede v blízkosti dřevin, je-li vedena v blízkosti dřevin je třeba akci připravit tak, aby nebyla v rozporu s § 7 zákona, kde je stanoveno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější ( § 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Je třeba v projektu zabezpečit, aby akce neprobíhala v těsné blízkosti vzrostlých dřevin.

Stavba bude respektovat ČSN DIN 18920 ( 839061) „Sadovnictví a krajinnářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN). Nesmí dojít k hloubení výkopů v kořenové zóně dřevin ( plocha pod korunou stromu či keře zvětšená o 1,5 m od okapové linie koruny). Pokud se tomu nelze vyhnout, musí být výkop ruční a nejméně 2,5 m od paty kmene ( technické sítě je lépe vést protlakem). Při ručním výkopu se

nesmí přerušit kořeny o průměru nad 3 cm, poranění a konce přerušených kořenů je nutno ošetřit sadovnickým balzámem.

V případě nutnosti kácení dřevin podléhajících povolení dle zákona ( obvod kmene nad 80cm ve výšce 130cm nad zemí, plocha nad 40m<sup>2</sup>) je nutné požádat o vydání závazného stanoviska. V žádosti je nutné specifikovat druh dřeviny, obvod kmene nebo plochu, parcelní číslo, katastrální území. Dále je nutné předložit katastrální mapu se zákresem polohy dřevin navržených ke kácení a návrh náhradní výsadby. Závazné stanovisko bude jedním z podkladů pro následně vedené územní nebo sloučené územní a stavební řízení.

  
**Ing. Josef Slavětínský**  
vedoucí odboru ŽP MěÚ Pelhřimov

**Městský úřad**  
odbor životního prostředí  
393 01 Pelhřimov ②

**Přílohy**

1x PD pro žadatele

