



# MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

## ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

Č.J.: MUBPH 21224/2026  
SP. ZN.: OVS 166/2026 HaDv  
VYŘIZUJE: Ing. Hana Dvorníková  
ODDĚLENÍ:  
TEL: +420 573 501 941  
MOB:  
E-MAIL: hana.dvornikova@mubph.cz  
DATUM: 08.06.2026



### **Dodatečná informace č. 1**

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci s názvem „**Revitalizace zpevněných ploch v městském parku Zahájené – SO 101.2, SO 101.3**“. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

#### **Dotaz účastníka ze dne 08.06.2026**

Dobrý den,

prosím o objasnění:

V soupisu prací je uveden asfaltový beton z nemodifikovaného asfaltu, kdežto v PD je asfalt modifikovaný. Co platí?

#### **Odpověď zadavatele na dotaz ze dne 08.06.2026:**

Zadavatel upřesňuje nesrovnalost mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Při realizaci bude použit modifikovaný asfalt, jak je uvedeno v projektové dokumentaci.

S ohledem na tuto skutečnost byl opraven Výkaz výměr, kde jsou již uvedeny správné položky – viz. Příloha č.6 - Výkaz výměr\_doplněný.

V souvislosti s touto dodatečnou informací zadavatel **prodlužuje** termín pro podání nabídky **do pátku 12.06.2026 do 08:00:00 hodin.**

otisk úředního razítka

Ing. Hana Dvorníková, v. r.  
administrátor  
referentka odboru vnitřní správy  
MěÚ Bystřice pod Hostýnem

Příloha:  
Příloha č.6 - Výkaz výměr\_doplněný